



**J. VAN HEMELEN**  
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG  
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK  
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org  
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr 119111

Ref. verslag

RAP 1301214021-16

**Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw)- wijziging - uitbreiding (AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaren van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam	VCA BLOUWANDEREN NV	Voornaam		Postnr	9200
Adres	ALBERTSTRAAAT 21 APT 2.1 1652	Gemeente	Aalst		
Installateur	DE VRESCHE Jozef	Gemeente	Aalst		
BTW-nummer	570648284257				
of identiteitskaartnr.		Uitreikingsdatum	- / - / -	Gemeente	
Plaats van onderzoek	VCA BLOUWANDEREN NV	Postnr.			9200
Adres	ALBERTSTRAAAT 21 APT 2.1 1652	Gemeente	Aalst		
EAN-code	570648284257	Elektriciteitsverdelers			
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten <input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere) <input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheden <input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid				

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U <sub>nom</sub> (V ac/dc)	230V / 2x2p AUT ALO 1, mm <sup>2</sup>
Ø voedingskabel (mm <sup>2</sup> )	2x10 mm <sup>2</sup> / 9x2p AUT 20A 2,5 mm <sup>2</sup>
I <sub>nom</sub> aansluiting (A)	40A MAX / 1x2p AUT 32A 6 mm <sup>2</sup>
Type alg. schakelaar	ALG DIFF / VIB DIFF 30mA
Aantal borden	1 / 7x1p AUT 30A 2,5 mm <sup>2</sup>
Aantal eindstroombanen	10
Type aardelektrode	LVS
Algemene diff.stroom.inr.	2P 40A 30mA
Bijkomende diff.stroom.inr.	2P 40A 30mA

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW):

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure	TD-E-01
Aardspreidingsweerstand :	3,2 Ω	Isolatieweerstand (250/500/1000V) :	> 50 MΩ
Werkung differentieelstroominrichting :	OK/NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot. :	OK/NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

OPM KEUKEN, BADKAMER, CA-KITEL, WALSCHING NIET GEPLAATST

APP 2-1

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP

**Bestuit**

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïviseerd.  
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271)

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.  
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :

Volgend controlebezoek uiterlijk op :	21/05/2013	Agent-onderzoeker (naam - nr. handtekening)	<b>J. VAN HEMELEN</b> KEURINGSORGANISME VZW inspecteur (143)	Datum onderzoek:	21/05/2013
---------------------------------------	------------	---	--	------------------	------------

Weilelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerszijde.

RAP-E-901 (01.07.2008)

CCCT