



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl  
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel  
 Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : P044732377



N 088428

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11  Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11  
 Brabant tel.: 02 674 57 11  Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code: 13

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

<b>Verantwoordelijke voor de werken :</b>		<b>Installatie :</b>		<b>Eigenaar of beheerder :</b>	
Naam,voornaam : <u>POSEN</u>		Naam, voornaam : <u>PIETRI KAVACON</u>		Adres : <u>DE FUSILLENDEKST. 7</u>	
Ident. Kaart nr. : <u>POSEN</u>		Post nr. + Stad : <u>1300 AALST</u>		Tel. : <u>1</u>	
BTW nr.: BE <u>POSEN</u>		Tel. : <u>1</u>		Tel. : <u>1</u>	

**Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)**

<input checked="" type="radio"/> Art 270	<input type="radio"/> ingebruikname	<input type="radio"/> wijziging	<input type="radio"/> uitbreiding	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271 bis	<input checked="" type="radio"/> Woon eenheid
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> mobiel	<input type="radio"/> tijdelijk		<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input checked="" type="radio"/> Huishoudelijke werkeenheden
<input type="radio"/> Art 276	<input type="radio"/> periodiek	<input checked="" type="radio"/> controle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art .....	<input checked="" type="radio"/> Gemeenschappelijke delen
	<input type="radio"/> Art 276 : verzwaring	<input type="radio"/> Art 276bis : verkoop van een woon eenheid		<input type="radio"/> Art ...	<input type="radio"/> Art .....	<input checked="" type="radio"/> Werkeenheden

**Algemene gegevens elektrische installatie :**

Gegevens verdeler	EAN											<input checked="" type="radio"/> EAN niet meegedeeld	<input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst			
	kWh meter nr.:	<u>26320901</u>	meterstand dag :		<u>46519</u>	nacht :		<u>34917</u>	<input type="radio"/> kWh excl. nacht meter :							
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input checked="" type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/>												nr. : .....		meterstand : .....	
	Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input checked="" type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V <input type="radio"/>						Type aardelektrode :									
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input checked="" type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/>						<input type="radio"/> aardingslus <input checked="" type="radio"/> pen / baar									
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord : <u>2</u> X <u>15</u> mm <sup>2</sup> - Type : <u>V03</u>						Algemene differentieelstroominrichting : <u>12</u> A <u>130</u> mA						Aantal borden : <u>1</u>		Aantal eindstroombanen : <u>14</u>	
	<input checked="" type="radio"/> zie bijlage(n)															

**Metingen - testen - controles - verzegeling :**

<input type="radio"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Montage	<input type="radio"/> Toestellen	<input checked="" type="radio"/> Materieel	<input checked="" type="radio"/> T/doorsnede	<input type="radio"/> Schema's
<input type="radio"/> Aardingsweerstand : <u>4.5</u> Ω	<input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : .....	MΩ	<input checked="" type="radio"/> Controle foutlus	<input checked="" type="radio"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="radio"/> Test diff.	
Differentieelstroominrichting : <input type="radio"/> was verzegeld <input checked="" type="radio"/> werd verzegeld <input checked="" type="radio"/> werd niet verzegeld <input checked="" type="radio"/> kan niet verzegeld worden						

**Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)**

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>POSEN</u>					
	<input checked="" type="radio"/> Nihil					
Inbreuken Bestaande installatie	<u>POSEN</u>					
	<input checked="" type="radio"/> Nihil					
Opmerkingen						Visum DNB of aangestelde :
	<input checked="" type="radio"/> Nihil					

**Besluit(en) :**

De nieuwe installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.  
 De bestaande installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 12/1/2016 (\*)  
 door hetzelfde erkend organisme.

**Agent bezoeker :**

Naam : A. Vuir Agent nr. : 6473 Datum : 10.9.15

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) :  Situatieschema('s) : 1  Eéndraadsschema('s) : 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
 Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.  
 (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



**AIB-VINCOTTE BELGIUM** - Vereniging zonder winstoogmerk  
 Erkend controleorganisme - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
 Maatschappelijke zetel : Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel  
 Ondernemingsnummer : BE0402726875  
 Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door :

**GÈNT Sales Office**  
 Bollebergen 2A-BUS 12 - B9052 Zwijnaarde  
 Tel.: +32(0)9 244 77 11 - Fax : +32(0)9 244 77 15  
 e-Mail : gent@vincotte.be

PC4787

**Factuur : 9150157963 Van : 21.09.2015**

**Rekeningen :** CBC : BE77732009282042 BIC CREGBEBB  
 CCP BE23000000057691 BIC BPOTBEB1  
 Dexia BE38551349210072 BIC GKCCBEBB  
 Fortis BE25210041441482 BIC GEBABEBB  
 ING BE81310059018324 BIC BBRUBEBB  
 KBC BE91435412007176 BIC KREDBEBB

Ozgur Karacan  
 Gefusilleerdenstraat 7  
 9300-Aalst  
 België

*behandeld  
26/09*

RPR Brussel

Kenmerk te vermelden bij de betaling : +++515/0161/26095+++

Contract Nr : OTCGEN

SD Doc.: 5150161260

VRIJSTELLING VAN ECHTVERKLARINGS- EN ONDERTEKENINGSVERPLICHTING  
 TOELATING MINISTERIE VAN FINANCIËN NR.095 van 28.05.70

Omschrijving	Aantal	Eenheidsprijs	Totaalprijs
Residentiële installaties.			
<b>Bezoekzetel(s) :</b> Ozgur Karacan Gefusilleerdenstraat, 7 9300-Aalst België			
<b>Verslag Referenties :</b> P044732377			
<b>Datum begin onderzoek(en) :</b> 10.09.2015 Het verslag werd ter plaatse gelaten.			
<b>Prestaties :</b>			
- Residentiële installatie Controle van de laagspanningsinstallatie	Forfaitaire facturatie  1	150,41	150,41
<b>Totaal excl. taksen</b>			<b>150,41</b>
<b>Belastbare basis</b> 150.41	<b>BTW-tarief</b> 21,00	<b>Bedrag BTW</b> 31.59	<b>Totaal excl. taksen</b> <b>150,41 EUR</b>
			<b>Totaal BTW</b> <b>31,59 EUR</b>
<b>Te betalen binnen de 7 kalenderdagen</b>			<b>Totaal alle taksen inbegrepen</b> <b>182,00 EUR</b>