



1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE
overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : VERAARLE
Plaats van onderzoek : P. ROOSEWATJAN 487 a Gent
Installateur : COLPAERT - NARIAKERKE
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : Res-verb. Stroomleveraar : RECTRAAD
Agent-Onderzoeker : ROGGE P. Datum van onderzoek : 04/07/2002

- Bedrijfspanning	2x230V	- Beschrijving van de stroombanen : <u>3x60A op 1/2</u>
- Doorsnede voedingskabel → <u>houde</u>	6x10A ²	
- Algemene bescherming	RA260A	
- Type algemene schakelaar	at	
- Type aardelektrode(s)	pieler	
- Aardspreidingsweerstand	13Ω	
- Algemene isoleringsweerstand	5MΩ	
- Aantal borden en eindstroombanen	1/3	
- Algemene differentieelschakelaar	63-0,3A	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	60-0,3A	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

0

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 04/07/2007

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. :
Visa : datum :/..../..



1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE
overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : VERNAELE
Plaats van onderzoek : T. ROOSVELTUAAN 487 b Gent
Installateur : COLPAERT - NALIAKERKE
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : Res verb. Stroomleveraar : RETTAAR
Agent-Onderzoeker : ROGGE R. Datum van onderzoek : 06/07/2002

		- Beschrijving van de stroombanen :
- Bedrijfsspanning	<u>2x230V</u>	
- Doorsnede voedingskabel → <u>6x2.5</u>	<u>4x1.5</u>	
- Algemene bescherming	<u>max 60A</u>	
- Type algemene schakelaar	<u>at</u>	
- Type aardelektrode(s)	<u>pilot</u>	<u>2x 16A 2p 4</u>
- Aardspreidingsweerstand	<u>13Ω</u>	<u>2x 20A 2p 4</u>
- Algemene isoleringsweerstand	<u>0,5 MΩ</u>	
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>119</u>	
- Algemene differentieelschakelaar	<u>63 0,3A</u>	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>63 0,3A</u>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

Geen

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 06/07/2002

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum :/..../..



1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE
overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : VERNAELE I.
Plaats van onderzoek : P. ROOSEVERTLAAN 489 a GENT
Installateur : OLPAERT - MARIAKERKE
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : Res.-verb. Stroomleveraar : REGRAGA
Agent-Onderzoeker : ROOGE R. Datum van onderzoek : 04/07/2002

- Bedrijfsspanning	<u>2x230V</u>	- Beschrijving van de stroombanen : <u>3x20A 2p+N</u> <u>1x16A 4p+N</u>
- Doorsnede voedingskabel → <u>bad</u>	<u>4x16mm²</u>	
- Algemene bescherming	<u>NA 40A</u>	
- Type algemene schakelaar	<u>aut</u>	
- Type aardelektrode(s)	<u>pijlk</u>	
- Aardspreidingsweerstand	<u>13Ω</u>	
- Algemene isoleringsweerstand	<u>5M</u>	
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>114</u>	
- Algemene differentieelschakelaar	<u>63-0,3A</u>	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>60-0,03A</u>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

Gev

Mr. Verschueren van beide macht ingevuld door schijnak

De elektrische installatie werd — conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 04/07/2007

[Signature]
Agent Onderzoeker

- WETTELIJKE VERPLICHTINGEN**
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
 2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
 3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. :
Visa : datum :/..../..



1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE
overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : VERNAELE I.
Plaats van onderzoek : F. ROOSEVELTILAAN 489 b GENT
Installateur : COLPAERT - MARIAKERKE
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : RES-verb Stroomleveraar : ELECTRASA
Agent-Onderzoeker : KEEGE R. Datum van onderzoek : 04/07/2002

- Bedrijfsspanning	<u>2x230V</u>	- Beschrijving van de stroombanen : <u>2x aut 20 Acp</u>
- Doorsnede voedingskabel → <u>hand</u>	<u>6x16.2</u>	
- Algemene bescherming	<u>maxkoff</u>	
- Type algemene schakelaar	<u>aut</u>	
- Type aardelektrode(s)	<u>pikkel</u>	
- Aardspreidingsweerstand	<u>13Ω</u>	
- Algemene isoleringsweerstand	<u>5MΩ</u>	
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>1/3</u>	
- Algemene differentieelschakelaar	<u>63.0,3A</u>	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>40.0,3A</u>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

Geen

nr. Verplichting van koper wordt ingevuld door afzender

De elektrische installatie werd ... conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 04/07/2002

Agent-Onderzoeker

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. :
Visa : datum :/..../..



1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE
overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : VERNAELE I
Plaats van onderzoek : F. ROOSEVELTLAAN 488 c GENT
Installateur : COLPAERT - MARIAKERKE
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : RES-verb. Stroomleveraar : ELECTRABE
Agent-Onderzoeker : KOGGE R. Datum van onderzoek : 04/07/2022

- Bedrijfsspanning	<u>2x230V</u>	- Beschrijving van de stroombanen : <u>3x20A up af</u> <u>1x10A up af</u>
- Doorsnede voedingskabel → <u>bad</u>	<u>6x10.2</u>	
- Algemene bescherming	<u>MAX 60A</u>	
- Type algemene schakelaar	<u>out</u>	
- Type aardelektrode(s)	<u>pijat</u>	
- Aardspreidingsweerstand	<u>13Ω</u>	
- Algemene isoleringsweerstand	<u>5 Ω</u>	
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>114</u>	
- Algemene differentieelschakelaar	<u>63-0,3A</u>	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>60-0,03A</u>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

GEEN

N.B.: Voedingkabel van kelder wordt ingebouwd boven schijnwiel.

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 04/07/2022

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum :/..../..



1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : VERNAELE
Plaats van onderzoek : F. ROOSEVELT LAAN 488 GENT
Installateur : COLPAERT - MARIA KERKE
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : RES-verb. Stroomleveraar : PERTECABER
Agent-Onderzoeker : ROGGE R. Datum van onderzoek : 05/07/2002

- Bedrijfspanning	<u>2x230V</u>	- Beschrijving van de stroombanen : <u>1x10A 4p-f</u> <u>3x10A 2p-f</u>
- Doorsnede voedingskabel → <u>end</u>	<u>4x10-2</u>	
- Algemene bescherming	<u>max 60A</u>	
- Type algemene schakelaar	<u>aut pilot</u>	
- Type aardelektrode(s)	<u>5/32</u>	
- Aardspreidingsweerstand	<u>5/32</u>	
- Algemene isoleringsweerstand	<u>5A2</u>	
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>114</u>	
- Algemene differentieelschakelaar	<u>63.0,3A</u>	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>60.0,3A</u>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

Geen

NB: Veiligheidskabel en kabel wordt aangevuld door schijfje

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 05/07/2007

Agent Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. :
Visa : datum : .. / .. / ..