



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
 Controle v.z.w
Externe Dienst voor Technische Controles
 Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
 Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR / DP / 09 - 165
 ADRES INSTALLATIE: Helmstraat 132
Bergerhout
 EIGENAAR : Muylls Johan
 Adres : L. Burchardsk. 11 2050
 OPDRACHTGEVER : idem Antwerpen
 Adres :
 INSTALLATEUR : idem
 Adres :
 BTW of IK :

STROOMVERDELER :
 Meter nr. :
 Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 20/05/09 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: Huishoudelijk
 Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring -
 Begin werken : Fundering vóór ~~na~~ 1.10.81 ; Installatie vóór ~~na~~ 1.10.81 - ; Met - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 ~~87~~
 Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: 20A A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A
 Netaftakkabel (type & sectie): besleurd mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XUB 2x10 mm²
 Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
 Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 9 ; Spreidingsweerstand: 22,9 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: >10 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

APP 2^e VERD RECHTS

ADS 40A / 0,3A : 5B A → I

DS 40A / 0,03A : 5B A → I

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
 en de technische procedure(s) TPR-E12 -
 De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : ja - ~~neen~~
 De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : ja - ~~neen~~

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: Geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA'S :

zie keerzijde: Geen

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet - ~~niet~~ - aan de voorschriften van het AREI.
 De algemene automatische differentieelstroominrichting - ~~was~~ - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingschema('s) voor gezien getekend.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 20/05/2034
 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
 De installatie mag - ~~niet~~ - in dienst gesteld worden.
 De installatie voldoet - ~~niet~~ - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

**DE AGENT-ONDERZOEKER
 naam + handtekening**

CONTROLEORGANISME
 ATK vzw
 2880 BONHEIDEN
 Agent-ONDERZOEKER
 Jan De Pauw