

CONTROLE VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Identificatie inlichtingen

Adres installatie: Jan Dekinderstraat 60/2 1731 Zellik Belgique

Type der lokalen: Unité d'habitation

Eigenaar:

IONUT MITU

Jan Dekinderstraat 60/2

1731 Zellik

België

Opdrachtgever:

AIOANEI VASILE

Panoramaweg 17

3200 Aarschot

België

Distributienetbeheerder: FLUVIUS

Installateur: AIOANEI VASILE

EAN: Not available

Controletype

Boek 1 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019

Elektrische installatie - Controlebezoek - Hoofdstuk 6.5

Algemeen inlichtingen

Metrologische n°: MF0006

Teller n°: 1SAG110076573

Un: 2x230V

Hoofdvoerkolom: 4x10 mm²

Alg. schakelaar: 40 A / 300 mA / type A

Aantal tabellen: 1

Type van aardelectrode: Piquets

D. index: 006752,526

N. index: 005712,562

Bescherming van de aansluiting: Bestande 40 A

Type: xvb

Aantal terminalcircuits: 13

Beschrijving van de installatie < 01/10/1981 >= 01/10/1981 >= 01/06/2020 >= 01/06/2023

Application dérogation(s) : section 8.2.2. parties existantes des installations électriques domestiques ancien RGIE

Zie schema's/plannen in de bijlagen

Meetingen en onderzoeken

Aardelek trode	6,19 Ω	Differentiële test (knop en fout)	OK
Airemeen isolement	443 M Ω	Differentiële afdichting	OK
Continuïteitstest	OK	Equipotentiaalverbinding	OK
Overstroombeveiliging	OK	Staat van vaste apparatuur	OK
Differentiële reststroom bescherming	OK	Schema's / Plannen	OK

Opmerkingen (O) - Inbreuken (I)

De inspectie heeft alleen betrekking op de **zichtbare EN toegankelijke** delen van de installatie. Andere inbreuken zouden kunnen blijken bij het lezen van de plannen en de elektrische schema's.

Conclusie

De installatie is **conform** de normen van Boek 1.

De volgende periodieke controles moeten worden uitgevoerd binnen de door de toepasselijke voorschriften voorgeschreven termijnen: 04-02-2050

Handtekening van de inspecteur :
BELGOTEST
Geaccrediteerde controle instantie



Inspecteur 006 04-02-2025

- Het keuringsrapport moet in het dossier van de elektrische installatie;
- Eventuele wijzigingen in de elektrische installatie moeten in het dossier worden opgenomen;
- De Federale Overheidsdienst voor Energie moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- Wanneer tijdens een controlebezoek een inbreuk is vastgesteld, is het verplicht een nieuw controlebezoek te laten uitvoeren door hetzelfde orgaan om na te gaan of de inbreuken na een periode van één jaar zijn verdwenen. Indien er op het moment van dit tweede bezoek nog steeds overtredingen zijn, moet de erkende instantie een kopie van het controlebezoek sturen naar het Directoraat-generaal Energie, dat verantwoordelijk is voor het hoge toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

CONTROLE VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Identificatie inlichtingen

Adres installatie: Jan Dekinderstraat 60/2 1731 Zellik Belgique

Type der lokalen: Unité d'habitation

Eigenaar:

IONUT MITU

Jan Dekinderstraat 60/2

1731 Zellik

België

Opdrachtgever:

AIOANEI VASILE

Panoramaweg 17

3200 Aarschot

België

Distributienetbeheerder: FLUVIUS

Installateur: AIOANEI VASILE

EAN: Not available

Controletype

Boek 1 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019

Elektrische installatie - Controlebezoek - Hoofdstuk 6.5

Algemeen inlichtingen

Metrologische n°: MF0006

Teller n°: 1SAG110076573

Un: 2x230V

Hoofdvoerkolom: 4x10 mm²

Alg. schakelaar: 40 A / 300 mA / type A

Aantal tabellen: 1

Type van aardelectrode: Piquets

D. index: 006752,526

N. index: 005712,562

Bescherming van de aansluiting: Bestande 40 A

Type: xvb

Aantal terminalcircuits: 13

Beschrijving van de installatie < 01/10/1981 >= 01/10/1981 >= 01/06/2020 >= 01/06/2023

Application dérogation(s) : section 8.2.2. parties existantes des installations électriques domestiques ancien RGIE

Zie schema's/plannen in de bijlagen

Meetingen en onderzoeken

Aardelek trode	6,19 Ω	Differentiële test (knop en fout)	OK
Airemeen isolement	443 M Ω	Differentiële afdichting	OK
Continuïteitstest	OK	Equipotentiaalverbinding	OK
Overstroombeveiliging	OK	Staat van vaste apparatuur	OK
Differentiële reststroom bescherming	OK	Schema's / Plannen	OK

Opmerkingen (O) - Inbreuken (I)

De inspectie heeft alleen betrekking op de zichtbare EN toegankelijke delen van de installatie. Andere inbreuken zouden kunnen blijken bij het lezen van de plannen en de elektrische schema's.

Conclusie

De installatie is conform de normen van Boek 1.

De volgende periodieke controles moeten worden uitgevoerd binnen de door de toepasselijke voorschriften voorgeschreven termijnen: 04-02-2050

Handtekening van de inspecteur :
BELGOTEST
Geaccrediteerde controle instantie



Inspecteur 006 04-02-2025

- Het keuringsrapport moet in het dossier van de elektrische installatie;
- Eventuele wijzigingen in de elektrische installatie moeten in het dossier worden opgenomen;
- De Federale Overheidsdienst voor Energie moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- Wanneer tijdens een controlebezoek een inbreuk is vastgesteld, is het verplicht een nieuw controlebezoek te laten uitvoeren door hetzelfde orgaan om na te gaan of de inbreuken na een periode van één jaar zijn verdwenen. Indien er op het moment van dit tweede bezoek nog steeds overtredingen zijn, moet de erkende instantie een kopie van het controlebezoek sturen naar het Directoraat-generaal Energie, dat verantwoordelijk is voor het hoge toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.