CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma
naam: Janneman bvba
straat en nummer:
postnummer en gemeente: Schoorsteenreiniging Onderhoud centrale verwarming Controle mazoutreservoirs
tel: gsm:
e-mail:
ondernemingsnummer: Oostveld Kouter 166 - 9920 LIEVEGEM ☎ 09/372 06 54 - GSM 0475/41 72 83

volgnummer attest:

Technicus
naam: Cocquyt Jan
erkenningsnr. SV 02362
datum controle: 26/02/2025
arbeidsduur:

Klant
☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus
☒ particulier ☐ onderneming
naam:
straat en nummer: Bremstraat 95
postnummer en gemeente: Aalst
tel: gsm:
e-mail:

Adres opslagtank indien verschillend van klant
☐ N.v.t.
naam contactpersoon:
straat en nummer:
postnummer en gemeente:
tel: gsm:
e-mail:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier
☒ niet-ingedeeld, inhoud: 1600
☐ ingedeeld, inhoud: _____ L
☒ klasse 3 (zie achterkant *1)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

onderneming:
☐ ingedeeld, inhoud: _____ L
☐ klasse 3 (zie achterkant *1)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

☒ ondergronds
☐ bovengronds

☐ groeve
☒ niet toegankelijk
☐ toegankelijk
☐ inkuiping
☐ andere:

☒ cilindrisch
☐ rond
☐ parallellepipedum
☐ ovaal
☐ andere:

☒ staal (enkelwandig)
☐ staal (dubbelwandig)
☐ roestvast staal
☐ gewapend thermohardende kunststoffen
☐ andere kunststoffen
☐ prefabconstructie

datum van plaatsing:
tanknummer:
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van
merk:
fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:
☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.
norm:
☐ inhoud: ☐ diameter: en lengte:

*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlarem).

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest ☒ aanwezig, datum: ☐ niet aanwezig

visuele controle

toezichtsput/mangat ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	staat toezichtsput	☒ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
	dichtheid toezichtsput	☒ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
	staat deksel	☒ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja	☐ nee	uitmonding leidingen	☒ ok ☐ niet ok
	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ AANWEZIG ☐ ~~NIET AANWEZIG~~	☒ ok ☐ niet ok
	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter ☒ AANWEZIG ☐ ~~NIET AANWEZIG~~	☒ ok ☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:	

opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,....)	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☐ ok	☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☐ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☐ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstructie / andere		☐ n.v.t.	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel I

		aanwezig	niet aanwezig	controle werking ok	controle werking niet ok
waarschuwings- of overvulbeveiligingssysteem (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlarem)	fluit	☒	☐	☒	☐
	elektrische sonde	☐	☐	☐	☐
	andere:	☐	☐	☐	☐

water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlarem)
☒ uitgevoerd
hoeveelheid water: 0 cm
pH: (<6, inwendige inspectie vereist)
geleidbaarheid: ☒ µS/cm ☐ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)
bezinksel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)
☐ ok ☐ niet ok

potentiaalmeting	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlarem) ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		ok	controle werking niet ok
		☐ fluïdum		☐	☐
		☐ onderdruk		☐	☐
		☐ overdruk		☐	☐
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐	☐
		☐ andere:		☐	☐
	akoestisch of visueel alarmsignaal			☐	☐
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd	☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: -1,1 dBµV onder het vloeistofniveau: -1,6 dBµV ☐ overdruk,drukverlies: _____ mbar/h ☐ onderdruk,drukverlies: _____ mbar/h ☐ andere methode:		*Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.*	
	☐ opmerkingen:				

kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:

peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking ok	controle werking niet ok
	peilstok	☒	☐	☒	☐
	mechanisch	☐	☐	☐	☐
	pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐
	ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	andere:	☐	☐	☐	☐

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op ...../...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op ...../...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee

kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, ☐ niet aanwezig controle: ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: ☐ n.v.t.

onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd
inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok
niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm
opmerkingen:

onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
opmerkingen:

**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

SDT Controle PU

EINDBEOORDELING

☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.	
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.	De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.	

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING
Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten stark opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere boden- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistofkokker die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op aanburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór ....26..../....02..../....2030 ☐ n.v.t.

handtekening erkend technicus | handtekening klant (voor kennisname)

Copyright BlueCH – niets van dit document mag zonder toestemming van BlueCH VZW, Dijkstraat 12, 1070 Brussel, gedeeltelijk of volledig gekopieerd of overgenomen worden. 1650_V01/2022