

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Kneipsh 39 Genk

EIGENAAR: Williams-Svelze

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Maes M.

Adres: Beuzesh 26 35 in Kuninge

INSTALLATEUR: colen

Adres: _____

BTW of IK: _____

STROOMLEVERANCIER: FE

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 07/07/2003 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - conform onderzoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - uitbreiding - wijziging - voorlopig - verzwaring: Type der lokalen: Woonruimte

Begin werken: Fundering na 1.10.81 - Elektrische installatie na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm² Alg. schakelaar: type 01/40A/300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 12 ; RA: 2,5 Ohm; RI tot 20 MOhm

BESCHRIJVING:

zie bijgevoegde schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

NOTA: bad + douche + badmeubel + verlichting + cv
is nog te plaatsen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07/07/2008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,