

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 2015/0418/131/01 ADRES INSTALLATIE: Eendekraat 30
Datum van verslag: _____ 9473 Welle
Datum van onderzoek: 28/01/2015 EIGENAAR: Appelmann - Veruyn.
U. ref.: _____ Adres: _____
O. ref.: _____ OPDRACHTGEVER: Adrien de Cock
Stroomleverancier: _____ Adres: _____
Ref.: _____ INSTALLATEUR: _____
Teller nr.: _____ Adres: _____
Index: _____ BTW OF IK: _____

Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (Voorschr. stroomlev.) _____Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Werf Verzwaring Aard van de locatie: LE woningOmschrijving aansluiting: Ondergronds Bovengronds Type van aardelektrode: Lus Baren PennenVoedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm² Bescherming van de aansluiting: 40 AAansluiting: Spanning: 230 V Alg. schakelaar: type: Diff 63A 7p 300mAElektrische installatie: Vóór Na 1.10.81 1.1.83 AREI art.86 AREI art.87 AREI art.88 TT TN ITAantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 19 RA: 414 Ohm RI tot 1,9-13 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema 's) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

Volgende schema's: 3 voud / 6 ppg's.

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:

- Besluit:
- A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28/01/2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____
- C. De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR