

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 19/04/2022 Inspecteur: Koen De Lausnay Mentor: Installateur: De Lathouwer - radaralam
ID-label: B.T.W nr: BE 0415 370 727 Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: metrel Eurotest ET61557 Serienummer: 19481268

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Lindestraat
Huisnummer: 85
Busnummer:
Postcode: 1785
Gemeente: MERCHTEM
Land: België

Eigenaar

Naam: Chr. Meersman
Straatnaam: Lindestraat
Huisnummer: 85
Busnummer:
Postcode: 1785
Gemeente: MERCHTEM
Land: België

Installateur

Naam: De Lathouwer - radaralam
BTW nr: BE 0415 370 727
Telefoonnummer: 093377900
E-mail: mieke@radaralam.be


Type : woning

EAN : 54

☒ Niet meegedeeld

Teller Nr.: 50116723

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Spanning: 3~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 17

Ri algemeen: 11.04 MQ

OK



Aardelektrode: Aardingskuis

RE: 0.28 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

I_{Δ} (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22.5kA2s (3000A)	A	17	OK	OK
30	40		22.5kA2s (3000A)	A	4	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	-	10		2	1,5
10	-	20		2	2,5
4	-	andere	15	2	1,5
2	-	25		3	4

Visueel nazicht (algemeen) OK

Directe aanraking OK

Indirecte aanraking OK

Aansluitingen OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Equipotentiale verbindingen OK

Doorsnede geleiders OK

Continuïteit OK

Verlichting / toestellen OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 19/4/2047

☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☒ Het (de) eendraadschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 4

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Koen De Lausnay

Koen De Lausnay

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling §1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegestaan in zijn integrale vorm, en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTWBE0639.666.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 19/4/2047	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.





Dhr Meersman
Undestruut 85
Marchtem - Hamme

Statieschema
Elektrische installatie
Verdieping

Handtekening huurder/gestuurde

Handtekening installateur

[Signature]

Datum:

.. / .. / 2022

RADARALARM

SECURITY SYSTEMS

WWW.RADARALARM.BE



Dir. Moersman
Lindestraat 85
Merchtem - Hamme

Eendraadschema
Elektrische installatie

Handtekening keuringspersoon


Handtekening installateur

[Handwritten signature]

Datum:

... / ... / 2022

RADARALARM
SECURITY SYSTEMS
WWW.RADARALARM.BE



Dir Meerman
Undersloot 85
Merchtem - Hamme

Stuurschema
Elektrische installatie
Geplaatst

Handtekening van de installateur

Handtekening van de klant

Datum:
... / ... / 2022

RADARALARM
www.radaralarm.nl



