

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 615477
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° 2020/7123/3

EAN :
code :

Aard onderzoek : Boek 1 KB 8/9/2019	Huishoudelijk	H/C 6,4	H/C 6,5	H/C 8,4,1	H/C 8,4,2	H/C 8,4,3	Netsysteem	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle : Livre 1 AR 8/9/2019	Résidentiel	☒	☐	☐	☐	☐		Prescription du gest. de réseau de distr. ☐

Plaats van het onderzoek : Kleine Wouwen 27
Lieu du contrôle : 1860 Neno

Eigenaar : JAN RIJCKE
Propriétaire : Adres :
Adresse :

Installateur :
Datum van het onderzoek : 23/7/2020
Date du contrôle : BTW / TVA :
Ik. / C.I. :
Inspecteur : R. Breyer

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

Spanning : 230V
Tension : Meter / bord verbinding :
Liaison compteur-tableau : Max. beveiliging :
Protection max. :

Aardelektrode :
Electrode de terre : Isolatie :
Isolement : Aantal verdeelborden :
Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :		Test ΔIn		1. ΔIn	
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre de circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK
40A	300	B	gemaakte SP		☐	☐	☐	☐
40A	30/4	A	13A make SP / 4P = TB2		☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : général : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques :

PAS / Ausma ps installa

Afwijkingen toegepast van / Application des dérogations du ☐ 8.2.1 ☐ 8.2.2

Bestuit / Conclusion :

☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre 1.

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek 1.

☒ Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (6.5.2-Livre1) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (6.5.2. Boek 1) Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek :

☐ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre1. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek1.

☐ Conformément 6.5.7. Livre1, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le.....

Overeenkomstig 6.5.7. Boek 1, de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor.....

☐ La visite de contrôle prévue par 8.4.2.2 Livre 1 doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door 8.4.2.2 Boek 1 moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l'inspecteur.....

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
☐	☐	 /
		 /
		 /

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lors des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à l'habite surveillance des installations électriques domestiques.