



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER:
Teller nr.: DAG - NACHT
Index:

VERSLAG NR FL 106/1245
ADRES INSTALLATIE: 19 VERDIEP + ZOLDER
LIERSESTWEG 167 BERLAAR
EIGENAAR: PILETTE
Adres: VOETWEG 32a KESSEL
OPDRACHTGEVER: I.D.E.M.
Adres:
INSTALLATEUR: I.D.E.M.
Adres:
BTW of IK:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 31/07/2006 Aanvulling van verslag nr. BN/06/482
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Bestaande - Verzwarend ; Type der lokalen: huurwoning
Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 ; Elektrische installatie voor na 1.10.81 Met-Zonder BA4/BA5 - AREI art. 86 - 87
Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting: Max 40 A Alg. schakelaar: type: 40A
Netaftakkabel: type: EXUB 16 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: XUB 10 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT -
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 16 ; RA: 1,8 Ohm; RI tot: 450 Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

ADS 40/0,3A → A-B-C-D-E-F-G-H
1A 40/0,03A → I-J-K-L-M-N-O-P

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek - Controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276)
De controle wordt uitgevoerd volgens TPR- E12, E12P,
De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja - neen
NOTA'S

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

GEEN

VISUM VAN DE VERDELER


PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

4. BESLUIT De installatie is - niet - conform. De algemene ADS - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 31/07/2007 (art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag - niet - in dienst - gesteld worden - blijven - indien zonder - vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden omdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME

ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
P. FLOREN



CONTROLE GAS INSTALLATI

CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER

Naam installateur : PILETTE
Adres : VOETWEG 31A
3560 KESSEL

Controleorganisme : ATK **Inspecteur :** FLOREN
Referentie : ATK 31/10/06 FL/06/1248 **Tel :** 045/705154

Gecontroleerde installatie : Adres : VERDIEPING
LIEPSESTWEG 167
BERLAAR

Datum van de controle: 31.10.06 De bewoner is: eigenaar huurder

Het "Getuigschrift af te leveren aan de aardgasdistributienetbeheerder (DNB) voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het Koninklijk besluit van 28 juni 1971": is aanwezig is niet aanwezig

Karakteristieken van de installatie :
met gefloten

Meter : Klasse Q_{max} : m³/h Fabrikant: Nr : Index :

Bedrijfsdruk van de binneninstallatie: mbar

Verbruikstoestellen:	Type	Merk	Nominaal vermogen
Aantal : <u>1x</u>	<u>1</u>	<u>C33</u>	<u>BULEX</u>
	<u>2</u>		
	<u>3</u>		

Besluit :

De nieuwe installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en is **technisch veilig**.
 de dichtheidsproef voldoet.

Het nieuw gedeelte van de installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en is **technisch veilig**.
 de dichtheidsproef voldoet.

De bestaande installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die van toepassing waren bij de inbedrijfstelling van de betrokken installatie en is **technisch veilig**.
 de dichtheidsproef voldoet.

(1) De betrokken voorschriften zijn onder andere de normen NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 en NBN B61-002. Deze normen hebben zowel betrekking op de eisen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.

Datum: 31.10.06

ATK vzw
 2820 BÏNHEIDEN
 Agent Onderzoeker
 B. FLOREN

Handtekening inspecteur controleorganisme