



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 16/10/2024

Inspecteur: Peter Maessen

Mentor:

ID-label:

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Testo 312-3

Serienummer: 03360469/808

Datum verslag: 16/10/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Alfons de Keyserstraat
Huisnummer 36
Busnummer
Postcode 3090
Gemeente Overijse
Land België

Eigenaar

Naam Joost Boerma
Straatnaam Alfons De Keyserstraat
Huisnummer 36
Busnummer
Postcode 3090
Gemeente OVERIJSE
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type

Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir <5000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Algemene staat

Waterdicht

Koolstofwaterdicht

Aanwezig

Ja

Nee

Keuring

OK

NOK

☒

☐

☒

☐

Aanwezig

Ja

Nee

Keuring

OK

NOK

☒

☐

☒

☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)

Staat leidingen (ontluchting, vulling)

Uitmonding leidingen

Staat aanvoerleiding

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐		
Lekt stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
ACCESSOIRES				
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐

TESTEN	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			Drukverlies - mbar/h

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar

Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Peter Maessen (erkeningsnummer ERK/TS/105427)



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481











