

ACEG
 Ringlaan 39
 1853 - Strombeek-Bever
 BTW nr: BE0846.351.031
 www.aceg.be
 Tel: +32 2 880 88 90

Lamberts-Service BVBA
 Ketelstraat 7
 9800 Deinze
 België

 BE 0453 428 874

 lambertsservice@skynet.be

Opdrachtnummer:	Datum:	Adres	Inspecteur
1587119	03/04/2025	9031 Drogen, Paasleiedreef 3	Didier Dezeure

ACEG					Verantwoordelijkheid klant					
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Klantreferentie	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen	

1874003	PC.EK1.08 Elektrische keuring: bestaande huishoudelijke installatie (I)			Conform	N2: Geen inbreuken vastgesteld. N31: Volgens AREI boek 1 8.2.1. is het toegelaten stopcontacten zonder aarding in dienst te laten. Op deze stopcontacten mag men enkel toestellen van de klasse II aansluiten. N34: Deze installatie dateert van voor '81, er werd rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in Boek 1 Afdeling 8.2.1.				
---------	---	--	--	---------	--	--	--	--	--

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Klantreferentie	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
					N39: Delen van deze installatie dateren van na 1981, hierdoor zijn de uitzonderingen opgenomen in AREI boek 1 afdeling 8.2.2. ook van toepassing.				