



N° 234-INSF.



Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Eandis

Nr teller : 34.171626
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 30/1324

EAN code N/A

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, etc.)

Plaats van het onderzoek : Ploenstraat
Lieu du contrôle : Ploenstraat 12 Gent 9000

Eigenaar :
Propriétaire : Adres : Ploenstraat 12 9000 Gent

Installateur : eigenaar
Datum van het onderzoek :
Date du contrôle : 23/12/2013

BTW / TVA : N/A
Ik. / C.I. : N/A
Inspecteur : Mergan M

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison

Spanning : 1x230V
Tension : Meter / bord verbinding : Vob 2x10mm
Liaison compteur-tableau : Max. beveiliging : 40A
Protection max. :

Aardelektrode : Algemeen
Electrode de terre : 17 Ohm
Isolatie : 25 Mohm
Isolément : Aantal verdeelborden : 1
Nombre de tableaux :

Table with columns for Differential switches (Integrupteurs différentiels), Number of end-circuit conductors (Aantal eindstroombanen), and Test results (TestΔIn, 1.ΔIn, AREI / RGIE)

Visueel nazicht : algemeen : OK
Contrôle visuel : générale :
Indirecte aanraking : OK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK
Raccordements :
Potentialvereffeningen : OK
Liaisons equipotentiëles :

Inbreuken / Infractions :
Opmerkingen / Remarques : geen tekorten vastgesteld

Besluit / Conclusion

De installatie is niet conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst blijven.
L'installation est non conforme au RGIE et peut être temporairement mise en service...

Table with columns: Niet conform, Conform, N° vorig rapport. Rows for 276bis AK, 274 AK, 276bis HK, 274 HK, 271 AK, 271 HK, 276 AK, 271 HK.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen...

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens...

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 23/12/2013

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...

NOTA: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie...