

Externe Dienst voor Technische Controles

- ☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86
- ✉ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr.

Ref. verslag

RAP

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaren van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	DHR SCHMITT		Voornaam	K	Postnr	
Adres				Gemeente		
Installateur	DHR VAN MEER 230425 TM			Gemeente	GENT	
BTW-nummer	BE 0588 428 632					
of identiteitskaartnr.	-	-	Uitreikingsdatum	__ / __ / ____	Gemeente	
Plaats van onderzoek	ALGEMENE 39425			Postnr.	2300	
Adres	CAPUCIENWYLAAN 33 (A)			Gemeente	AAHST	
EAN-code	□□□□□□□□□□□□□□□□			Elektriciteits- verdelers		
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☐ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheid ☒ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid					

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	2x 230V		
Ø voedingskabel (mm²)	16mm²	4x 16A AUT	
I _{nom} aansluiting (A)	16A 160A	3x 20A AUT	
Type alg. schakelaar	AUT		
Aantal borden	1+1		
Aantal eindstroombanen	4+3		
Type aardelektrode	3 PKE 30x30x		
Algemene diff.stroom.inr.	0.30/160A		
Bijkomende diff.stroom.inr.	0.30/160A		
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) : -			

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is			Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01			
Aardspreidingsweerstand :	8 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	210 M Ω	Werking differentieelstroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot. :	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)	
	GEEN
	☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ____ / _____ - ____

☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd.

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden zodat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Volgend controle- bezoek uiterlijk op :	09/06/2035	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	 1712 10677905 n	Datum onderzoek:	09/06/2048
--	------------	--	---	---------------------	------------

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org

BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. D.K. MRD-5 Ref. verslag RAP MRD/DP/Ph/KE-1B

Ref. verslag

RAP

MEI ZOOLOGY-15

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



-  Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwarende van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	DNR SCHMITT	Voornaam	K	Postnr.
Adres				Gemeente
Installateur	DNR VAN HERTOGHE M.	Gemeente	GENT	
BTW-nummer	BE0588428632			
of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	_ / _ / _	Gemeente
Plaats van onderzoek	APPART. 2de verdieping	Postnr.	9300	
Adres	CAPUCIENHUYMAN 33	Gemeente	AALST	
EAN-code	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Elektriciteits- verdelers
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkseenheid ☐ gemeenschappelijke delen v.o.v. een residentiële eenheid			

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U _{nom} (V ac/dc)	3x 231 V	
Ø voedingskabel (mm²)	100²	
I _{nom} aansluiting (A)	100 A	3x 20A AUT
Type alg. schakelaar	AUT	1x 20A 13F AUT
Aantal borden	1	5x 16A AUT
Aantal eindstroombanen	15	
Type aardelektrode	B DIKKE 34	
Algemene diff.stroom.inr.	2x 0.3A/160A	
Bijkomende diff.stroom.inr.	0.03A/160A	
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) : -		

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is			Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01			
Aardspreidingsweerstand :	8 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	750 MΩ	Werking differentieelstroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot. :	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)
GEEN
NB GEEN TOEGESTELLEN GESMAKT
☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.): RAP ____ / ____ - ____

☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden toegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : / /

Volgend controle-bezoek uiterlijk op :	09/04/2035	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	 0477907 m	Datum onderzoek:	09/04/2035
--	------------	--	---	---------------------	------------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

13860

RAP-E-901 (01.07.2008)