



Conformiteitsattest Tank Neutralisatie

Naam Klant : Mevrouw Herdewijn
 Telefoonnr :
 Tankadres : Vredelaan 34
 Postcode Plaats: 1982 Zemst Weerde

Type tank:

- ☒ Particulier 100 % gebruikt voor verwarming Ja/Nee
☐ Zakelijk 100 % gebruikt voor verwarming Ja/Nee
☐ Bovengronds ☒ Ondergronds ☐ Kelder Inhoud: 5000 Ltr
☒ Enkelwandig staal ☐ Andere.....
☒ Ligging Tank: Achter woning

Uitgevoerde werkzaamheden:

- ☐ Tankdeksel reinigen
☒ Opening in de tank voorzien
☒ Verwijderen tankresten Aantal liter: 350.
☒ Tank spoelen met toevoeging van detergent
☒ Verwijderen spoelwater
☐ Tank geknipt / geslepen
☐ Wegzuigen condenswater
☐ Andere interventie.....
☒ Tank opgevuld met Biofill

A.F.T. BVBA is de ophaler van de afvalstoffen met registratienummer 102966.
 Conform de wettelijke bepalingen voor het definitief buiten dienst stellen van een ondergrondse opslagtank heeft A.F.T. BVBA alle aanwezige tankresten verwijderd en verwerkt zoals de Vlarewetgeving het voorschrijft in art 6.5.5.5 en art 5.17.2.12
 De verwerking van de tankresten gebeurde onder Ovamcode 44541/E/6630

Datum Neutralisatie / Vulling: 06./06./2023

Technicus: Geense Jacques 23/06/2023 Voor ontvangst klant:

Erkenningsnummer: SV 04934

Erkend Techniker
 Jacques Geense
 SV 04934

Foxfield BV
 Vosveld 8a
 2110 Wijnegem

IBAN: BE31 1431 1628 8755

T: +32 3 324 07 80