



CNUDE

Maatschappelijke zetel
Linestraat 27
9700 Oudenaarde

Depot - Burelen
Linestraat 29
9700 Oudenaarde
055/31.66.18
BTW BE0464 875 864
info@groepcnudde.be
Contactpersoon: DAVY CNUDE
davy@groepcnudde.be

Lassat

Keuringsadres:
Dijkstraat 21 - bus 7
9700 Oudenaarde

OPMERKINGEN

KEURING ELEKTRICITEIT


14/06/2019

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle					
Verslagnummer: N° de rapport:	233/2019/6/4/6		Datum van bezoek: Date de visite:	4/06/2019	
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Cnudde BVBA Lindestraat 27 - 9700 OUDENAARDE BTW BE 0464.253.363			IK: CI:	
Distributiebeheerder: Gestionnaire de réseau:	Eandis	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	- 6263224 Stand : 52273	EA N-nr: N° EAN:	- 541446869024267
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Dijkstraat 21 B7 - 9700 OUDENAARDE				
Eigenaar: Propriétaire:	Lassat Dijkstraat 21 - 9700 OUDENAARDE				
Installateur:	Cnudde BVBA	BTW/TVA:		BTW BE 0464.253.363	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/APP3 (Contrôle périodique de 3 app. à la même adresse)				
Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:					
Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE		Art. hh: 86 -		Art. onderzoek: 271	
Onderzoek: / Contrôle:		Appartement			
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:		
2x230V	4 x 10 mm² VFVB		40A		
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	2.77 Ohm	Isolatie / Isolément:	8.89 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 12			
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn
40A	300mA	A/s	7	OK	OK
40A	30mA	A/s	5	OK	OK
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:		Rechtstreekse aanraking: Contact direct:		Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	
OK		OK		OK	
Aansluitingen: Raccordements:		OK		Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotielles:	
OK		OK		OK	
Inbreuken / Infractions:					
Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:					
Opmerkingen / Remarques:					
- Verlichting niet geplaatst. - Geen klasse I toestellen aansluiten op stopcontacten zonder aarding.					
Nota's / Notes:					



Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelbeschakelaar ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling. / Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.
Het één draadschema en opstelschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. / Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 4/06/2044

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**

VERHAUWAERT Koen

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.
Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

