



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden / maar de tank mag wel nog gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 03/06/2025

Inspecteur: Koen Van De Veire

Mentor:

ID-label:

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel:

Serienummer:

Datum verslag: 03/06/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Okegembaan
Huisnummer 105
Busnummer
Postcode 9400
Gemeente NINOVE
Land België

Eigenaar

Naam
Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode 9400
Gemeente NINOVE
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type

Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir 3000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Algemene staat
Waterdicht
Koolstofwaterdicht

Aanwezig

Ja

Nee



Keuring

OK

NOK



Aanwezig

Ja

Nee



Keuring

OK

NOK



LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)
Uitmonding leidingen



	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐		
Lekt stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☒

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	☐	☒	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☒	☐	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Fluit	☐	☒	☐	☒
Elektronische sonde	☐	☒	☐	☒

TESTEN

Dichtheidscontrole: Onderdruk

OK

☒

NOK

☐

Opmerkingen

Drukverlies - mbar/h

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk
 Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.
 Een overvulbeveiliging dient geplaatst te worden op de houder.

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Rood Er is geen waarschuwing- of overvulbeveiligingssysteem aanwezig

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Koen Van De Veire (erkenningnummer ERK/TS/107360)



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrecht reeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481











