



Naam installateur :

Adres

•

Farrish, Edna
Nilebank, B.S.
1750 Linn St.

Controleorganisme :

Inspecteur :

Referentie

•

B5V-B4C
111106311/25

Tel

•

Plus Remy
02 1220 84 84

Gecontroleerde installatie : Adres :

Adres :

Sawtooth 31/33
9400 N 12016

Datum van de controle:/...../.....

De bewoner is: ☒ eigenaar ☐ huurder

Het "Getuigschrift af te leveren aan de aardgasdistributienetbeheerder(DNB) voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het Koninklijk besluit van 28 juni 1971": ☒ is aanwezig ☐ is niet aanwezig

A0426682

Karakteristieken van de installatie :

Meter: Klasse Q₁₀₀: 6 m³/h Fabrikant: H. C. Varco Nr: 2295872 Index: 0

Bedrijfsdruk van de binneninstallatie: 2,5 mbar

Verbruikstoestellen:		Type	Merk	Nominaal vermogen
Aantal :	1	Remova	Buba Verwarming type c	3,6 kW
	2			
	3			

Besluit :

De nieuwe installatie:

 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en is **technisch veilig**.
de dichtheidsproef voldoet.

Het nieuw gedeelte van de installatie:

☐ is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en is **technisch veilig**.
de dichtheidsproef voldoet.

De bestaande installatie:

☐ is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die van toepassing waren bij de inbedrijfstelling van de betrokken installatie en **is technisch veilig.**
de dichtheidsproef voldoet.

(I) De betrokken voorschriften zijn onder andere de normen NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 en NBN B61-002. Deze normen hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.

Datum: 11/3/10

Handtekening inspecteur controleorganisme