



A 0078659

**CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS
UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER**

Naam installateur : E. Fawcett
Adres : Nulthuis 66
1750 Lennik

Controleorganisme : BTV-Bre **Inspecteur :** Ches R.
Referentie : 111030219104 **Tel :** 0112308122

Gecontroleerde installatie : Adres : Sawadski 31 App. t2
9400 Ninove

Datum van de controle: 19/12/08 De bewoner is: ☐ eigenaar ☒ huurder

Het "Getuigschrift af te leveren aan de aardgasdistributienetbeheerder (DNB) voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het Koninklijk besluit van 28 juni 1971": ☒ is aanwezig ☐ is niet aanwezig

Karakteristieken van de installatie :

Meter : Klasse Q_{max} : 6 m³/h Fabrikant: Ackwin Nr : 22957574 Index : 0,157

Bedrijfsdruk van de binneninstallatie: 25 mbar

Verbruikstoestellen:	Type	Merck	Nominaal vermogen
Aantal : <u>1</u>	1 <u>Verwarming</u>	<u>Ren. Bulex type C</u>	<u>24kW</u>
	2		
	3		
	...		

Besluit :

De nieuwe installatie:

☒ is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en **is technisch veilig** de dichtheidsproef voldoet.

Het nieuw gedeelte van de installatie:

☐ is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en **is technisch veilig** de dichtheidsproef voldoet.

De bestaande installatie:

☐ is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die van toepassing waren bij de inbedrijfstelling van de betrokken installatie en **is technisch veilig** de dichtheidsproef voldoet.

(1) De betrokken voorschriften zijn onder andere de normen NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B6-001 en NBN B61-002. Deze normen hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.

Datum: 19/12/08

Handtekening inspecteur controleorganisme

HAF1001 NL-v3

Exemplaar: Wit - DNB Roze - klant Geel - controleorganisme