

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

0485/623096

STROOMLEVERANCIER: ELECTRA BEL

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 15/030218/63

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Boornweg
Minore

EIGENAAR : _____

Adres : Aultkerweg 13A8, Minore

OPDRACHTGEVER : BURH' Van Roy

Adres : Vondela 110, B'Houten

INSTALLATEUR : iden

Adres : _____

BTW nr. : 436.697.667

Datum van het onderzoek : 18/12/2003 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~ volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ : Type der lokalen : Woning

Begin werken : Fundering ~~voor~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~-na 1.10.81 - ~~1.1.88~~ AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting (aantme 40 A)

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar : type diff 40 A

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 18

; RA : 2,8 Ohm; RI tot 20 MOhm

BESCHRIJVING :

Zie schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's :

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomvoorzijder

naam :

aanmerking :

NOTA : Baardkammer met heel begin installatie
Gasfiet en verlichtingsarmaturen met bijbehoren

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/12/2008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : 159
nr. + naam + handtekening

De directeur,