



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 08/04/2025

Inspecteur: Stephanie Sevens

Mentor:

Installateur: ELECTRO SERVICE VOF

ID-label: Krakeelwegel

Klantreferentie: -

B.T.W. nr.: BE 0823 460 120

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481261

Datum verslag: 08/04/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Krakeelwegel
5
9230
WETTEREN
België

Eigenaar

Naam
Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

9230
WETTEREN
België

Installateur


Naam
BTW nr.
Telefoonnummer
E-mail

ELECTRO SERVICE VOF
BE 0823 460 120
+32 473 56 64 93
info@electrotechnixx.be

Type : PV-installatie en/of thuisbatterij
Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820049325049

Teller Nr.: 1SAG3200136290



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een PV installatie ≤ 10 kVA en/of thuisbatterij volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1-6.4. en 4.2.4.3. en 7.112. en synergrid C10/11.

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Nee

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 25 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 2

Aardelektrode: Aardingslus