

Indienststelling handgeschreven: Aardgasbinneninstallatie overeenkomstig NBN D51-003, NBN D51-004 (MOP <= 100mbar en DN <= 50) en NBN B61-002

Datum: 02/04/2019

Inspecteur: Fabio Van Londersele

Mentor: -

Installateur: Depauw

ID-label: Dr André Goffaertstraat

Aard onderzoek Gk2m

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Dr André Goffaertstraat

Huisnummer 46

Postcode 9300

Gemeente Aalst

Eigenaar Bull renov

Inspection count 1

BESCHRIJVING VAN DE ONDERZOCHE INSTALLATIE

Gk2m

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Geen

BESLUIT Er werden geen inbreuken vastgesteld Er werden inbreuken vastgesteld**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Fabio Van Londersele

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

**CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS
UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER**

Naam installateur: Pepijn de Koning
Adres: De Ruyssendaal 20
3360
Hout

Inspecteur: Eric K. V. de Koning
Referentie: 02041111

Gecontroleerde installatie: Adres: De Druifgaard 111111
De Druifgaard 111111

Datum van de controle: 02.04.19
De bewoner is: eigenaar huurder

Het "getuigschrift" af te leveren aan de aardgasdistributiebeheerder (DNB) voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het Koninklijk besluit van 28 juni 1971: is aanwezig Nr. is niet aanwezig

Karakteristieken van de installatie:
Meter: Klasse Q_{max} : 6 m³/h Fabrikant: Elster Nr.: 805 0556 Index: 23484,5241

Bedrijfsdruk van de binneninstallatie: 0 mbar

Verbruikstoestellen:	Type	Merkl	Nominaal vermogen
Aantal: 1	<u>Wd</u>	<u>Flandria</u>	<u>2400</u>
2			
3			
...			

Besluit:
De nieuwe installatie: is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en is technisch veilig. De dichtheidsproef voldoet.

Het nieuw gedeelte van de installatie: is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en is technisch veilig. De dichtheidsproef voldoet.

De bestaande installatie: is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die van toepassing waren bij de inbedrijfstelling van de betrokken installatie en is technisch veilig. De dichtheidsproef voldoet.

(1) De betrokken voorschriften zijn onder andere de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van KVVB en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.

Toegepaste voorschriften: 11.011.5402.3 A 61002

Datum: 02.04.19
HAF1001NL-v5
Exemplaar: Wit - DNB Roze - klant Geel - controleorganisme

Handtekening installateur controleorganisme



