




N° 234-INSF.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution : A.Z.E.

Nr teller : 406452 N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 151419

EAN code :

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, etc.).

Plaats van het onderzoek : Rue de L'Expansion n°8/2 1160 Groot-Bijlaren

Eigenaar : M. DE SANTIS N Adres : Propriétaire : Adresse :

Installateur : BTW / TVA :

Datum van het onderzoek : 14.12.2020 Ik. / C.I. : Inspecteur : Lollo

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison / Apart.

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : Max. beveiliging : 3 x 25A

Aardelectrode : Isolaties : Aantal verdeelborden : Electrode de terre : Isolement : Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, and Test results (Test ΔIn, 1.ΔIn, AREI / RGIE).

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK

Aansluitingen : Raccordements : Potentiaalvereffeningen : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) VISUM : Datum/date :

Opmerkingen/Remarques : Trouver les schémas unifilaire et de dérivation, Obstruer les parties inaccessibles du coffret, Indiquer la présence de service sur le coffret, Le coffret porte sur la partie visible et accessible de l'installation.

Besluit / Conclusion : De installatie is niet conform met het AREI, in dienst gesteld worden in dienst blijven.

Table with columns for Niet conform, Conform, and N° vorig rapport, containing specific test results and dates.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen.

Rapp. EIs/EI1.1.04

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans l'installation électrique; c) l'obligation d'insérer immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions; de tout accident survenu aux personnes et du directionnement ou d'interdiction de l'usage de l'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'enoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

