

Resp. client:
N° commande:
N° client commettant: 32879
Nom commettant: ANTARGAZ BELGIUM
Pers. cont.:
Tel.:
Fax:
GSM:
E-mail:

ProKo.: PB13 Type: 2
N° rapport : 6091634
N° rapp. Prov.: V6091634
Date: 09/04/2024

Département: REC



OCB vzw
Member of OCB Group

Propriétaire/locataire:

LEYSEN PAUL

MINDERBROEDERSRUI 35 BUS 2
2000 ANTWERPEN

Tel:
GSM: 0473969576
E-mail:

RAPPORT DE L'EXAMEN D'UN DEPOT EN RESERVOIRS FIXES DES GAZ PETROLE LIQUEFIES
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/REC/001, §7.3)
Réglementation - Wallonie: A.G.W. 07/07/2005

REFERENCE E76770
N° Client 1 724217000 **N° réservoir:** E76770 **Propr./locat.:** Locataire
Utilisateur: LEYSEN PAUL **Lieu du contrôle:** RUE ST DONAT, 47 ONDENVAL WAIMES 4950
Date du contrôle: 07/03/2024 **Périodicité:** 60 mois **Suivant contrôle avant:** 31/03/2029
Contrôleur: STASSART MATHIEU

DONNEES GENERALES DU DEPOT, RESERVOIR ET SES ACCESSOIRES										
RESERVOIR (contenu : 40 %)	Constructeur	R_Numéro	Capacité	E / CE - Date						
	VAN LEER - LIER	E76770	1600 L.	22/02/1974						
	N° Certificat	Date	Par / CE-n°	RI-date						
	633/S74	05/03/1974	APRAGAZ							
SOUPEPE DE SURETE :	Nombre Marque/type	CPS	Date - validité							
	1 SRG4/4" NPT485-411-Oui 1001 15,7b		2018.04 - 10 ans							
ATTESTATION TUYAUT :	Délivrée par	C. Postal	Commune	Date						
- Tuyauteries extérieur:	HUBY	4950	WAIMES	06/09/2022						
- Tuyauteries intérieur:	HUBY	4950	WAIMES	06/09/2022						
- Vérificateur:										
AUTORISATION :	Classe	Date	Durée/validité	Capacité autorisée	Capacité totale					
	3	15/05/2023	ANS / 15/05/2033	1600 L.	1600 L.					
EPREUVES / MESURES										
TEST ETANCHEITE :	Effectué par	Date	N° rapport	Resultat						
- Tuyauteries extérieur:	HUBY	06/09/2022	03/02625/NP	en ordre						
- Tuyauteries intérieur:	HUBY	06/09/2022	03/02625/NP	en ordre						
RACCORD. COMPTEUR:	Marque	Numéro	Index	Étanchéité						
(du réservoir jusqu'au robinet du compteur)	-	-	-	-						
	-	-	-	-						
	-	-	-	-						
	-	-	-	-						
PROTECTION CATHODIQUE:	<input type="checkbox"/> réservoir souterrain	<input type="checkbox"/> présent	U ₁ =	mV	U ₂ =	mV	I=	A	R=	Ω

NOTES

(à l'exception dans la Région de Bruxelles-Capitale) On ne peut exploiter un établissement de troisième classe ne qu'après avoir fait une déclaration au préalable à la Commune.

CONSTATATIONS : REMARQUE (X) / INFRACTION (X X)

NEANT

Note : le rapport test étanchéité de Huby est valable jusqu'au 06/09/2027.

CONCLUSION

Le dépôt (réservoir + tuyauteries) répond aux prescriptions réglementaires.
Le réservoir répond aux prescriptions réglementaires.
Prochain examen avant la date mentionnée ci-dessus.

Le Directeur Technique,

Ir. G. Croes

