

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsbendlaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRUK
tel 058 35 76 76 - fax 058 35 68 87

e-mail info@vanhemellen.org
BTW BE 0422.507.353

Gelijktijdig onderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie
(nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)

Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)

Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzweiging van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verloop van een woonruimte (AREI art. 271 - AREI art. 276bis voor oude installatiedelen)

Eigenaar/Beheerder/ verdieler - Naam	Bel. ZIEFFIE (Leuyngewast)		Voornaam		Postnr	146
Adres	Boite de leuwik 293		Gemeente	Auderkerke		
Identificatienummer	Electra Com. 172 Act.		Gemeente	St. E. Leuik		
BTW-nummer	741 0129 428 591		Gemeente			
of identiteitskaartnr.			Gemeente			
Plaats van onderzoek	By ZIEFFIE (Leuyngewast) Boite van leuwik 293		Postnr.	146		
Adres	Boite de leuwik 293		Gemeente	Auderkerke		
EAN-code			Elektriciëls-verteiler	Stroom		
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor veer / festiviteiten		<input checked="" type="checkbox"/> woonruimte (huis, appartement, andere) woonruimte	<input type="checkbox"/> huishoudelijke werkenruimte	<input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentieel eenheid	
Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombronnen en hun bescherming:					
U _{nom} (V ac/dc)	230V	net op dit adres - 110V				
Ø voedingskabel (mm²)	6mm²	net op dit adres - 110V				
I _{nom} aansluiting (A)	16A	50A bij 110V - 110V				
Type alg.-schakelaar	DITE	4x 20A bij 110V - 110V				
Aantal bordes	1	4x 20A bij 110V - 110V				
Aantal eindstroombanen	1					
Type aardelektrode	LV1					
Algemene diff.stroom.inr.	10mA/30A					
Bijkomende diff.stroom.inr.	10mA/30A					
Vaste verwarminstonstroom (aantal - kW) :						
Metingen	Metingspunt : afprikpunt van de afgeleidingsleiding		Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig	Biossiedon T0 (EN)		
Aardsprijtingsweerstand :	304 Ω	isolatiewaarde (250/500/1000V) :	21 MΩ	Werkingsdifferentieelstroominrichting :	OK/NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot.: OK / NOK
Inbreuken (AREI - art.) Samenkomsten (oppn.) :	geen					
<p><input type="checkbox"/> Aanvullend bezoek bij onderzoek (rel.) : RAP _____</p>						
Beantw.						
<p>Da elektrische installaties voldoen aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden orthogonaal gemaakt door verzakking van de draadstraks en opstelingschema's werden voor gezien gekeurd / werden opnieuw geverend. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)</p> <p><input type="checkbox"/> De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de tekorten te doen verwijderen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle materialen moeten getuigen worden opdat de in overtrekking zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór _____</p>						
<p>Opmerkingen : <i>Keuringsplichtige installatie. Bouw naar NEN niet geclassificeerd. Bouw naar NEN niet geclassificeerd. Bouw naar NEN niet geclassificeerd.</i></p>						
<p>Verklaring van de keuringsplichtige installatie : <i>Keuringsplichtige installatie. Bouw naar NEN niet geclassificeerd.</i></p>						
<p>Verklaring van de keuringsplichtige installatie : <i>Keuringsplichtige installatie. Bouw naar NEN niet geclassificeerd.</i></p>						



J. VAN HOUTEN
 KEUNINGBOOMSTRAAT 22W
 INSJELIEUR (129)
 SWA. EENS. D.M.K.

17 OCT 2016
 Radiator (niet op schaal)

Electra
 NV
 Contractors

Naam klant
 Telefoonnummer klant

E. Clausstraat 45
 8793 St-Eloois-Vijve
 Tel: 056/50 17 16

Residentie Enjoy West
 App. 1.01 (BLOK 4)

Handtekening klant voor inkoop inbreng afdracht

Datum afdracht: 7/2016

APPARTEMENT
 4.1.01

Elektriciteit Basis
 Keuken basis

Afgev. erkend organisme

SWALEND DDK
Inspector (129)

17/10/2016

Enjoy West - blok4 1.01
Route de Lenik 193 b 1.1
1070 Brussel

54 ...

Verantw. uitvoering
17/10/2016

E. Clausstraat 45
8793 St-Eloois-Vijve

Tel: 056/60 17 16
BTW BE 869.624.596

Contractors

ELECTRA

NV

