

**ACA asbl**Organisme de contrôle
agrée
Installations domestiquesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Numéro de TVA : BE 0811 407 869

146000400

Ref: 2014010708

RAPPORT DE MISE EN SERVICE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE / CONTRÔLE PÉRIODIQUE**Données générales**

Lieu du contrôle:	Place Joséphine-Charlotte 22 - 1 , 5100 JAMBES (NAMUR)		
Propriétaire:	EVARISTE		
Client:	Certigeo Amaud Bertulot, rue des champs du Calvaire 84, 7110 houdeng almeries		
Type de locaux:	Appartement	Distributeur d'énergie: /	
Code EAN:	Non-communicué		
Installateur:	/		
N° TVA:	/	ou n° carte ID: /	Émis à: / le /
Agent-visiteur:	Christophe Lheureux	Date du contrôle: 21/01/2014	

Type de contrôle

Conformément aux exigences (conditions) du Règlement général sur les installations électriques (RGIE)	
Type contrôle:	Art 276bis Transfert de propriété
Info complément.:	
Réinspection à:	

Données générales de l'installation électrique

Tension nominale:	3x400v+N	Courant nominal max:	20A	Courant nominal sécurité principale:	40,00
Section du câble d'arrivée:	4X10 mm ²	- Type:	XVB		
Type d'électrode:	Barre ou piquet de terre	Section:	/ mm ²	Conducteur de terre:	16 mm ²
Interrupteur différent. général - In:	40 A	- DI :	300 mA	Nombre de pôles:	4
Interrupteur(s) différentiel(s) général(s) extra:	1X40A300MA4P				
Interrupteur différent. second. - In:	40 A	- DI :	30 mA	Nombre de pôles:	4
Interrupteur(s) différentiel(s) secondaire(s) extra:					
Nombre de circuits:	11	Nombre de tableaux:	2	Tarif:	Jour

Mesures et contrôles

Résistance de dispersion:	10.2 Ohm	Protect. contre les contacts indir.:	En ordre	Plombage du différentiel:	En ordre
Isolement générale:	13.1 MOhm	Test du différentiel:	En ordre	Etat du matériel fixe:	En ordre
Test de continuité:	En ordre	Test de défaut:	En ordre	Schémas:	En ordre
Protect. contre les contacts dir.:	En ordre				

Conclusion : L'INSTALLATION EST CONFORME AU RGIE	L'installation doit de nouveau être contrôlée: avant le: 25 ans après date <input type="checkbox"/> par le même organisme (*)
NOMBRE D'ANNEXES Schéma d'implantation: Oui Schéma unifilaire: Oui Autres:	L'AGENT-VISITEUR:  Visa du distributeur (art 270)

Visa de l'organisme de contrôleACA asbl - Organisme de Contrôle Agrée
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Le PV de visite doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et toute modification intervenue dans l'installati
avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les
infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de la nouvelle visite de contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la
Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

M. Sieur Evariste Damien

Blaise Josephine Charlotte 22 Bte

5100 James

21.06.06

SCRL PIERARD
entreprise générale d'électricité
Chauffage électrique, détection d'incendie, alarme

Quartier du Hierdeau, 49
5620 Hemptinne


Tél: 071/ 66 79 57

66 76 26

Fax: 071/ 66 63 00

TVA: 446.820.206

E-mail: scl.pierard@skynet.be



nichanda

F2 F3 F3 M CA F3
II X 0 II II X
X FA

F4

Chambre

Bureau

X E1

X F7

F5

D3 F7

F6

E1 5 5

F7
F8

E5 E3 E1 E2 E1 F4
II X II II II II
E6

Salle de bain

D2
E5
D1

X D1

D2

D3

X D6

S1 D5 D5 D4
D7 D6

X D4

W-C

X D5

D5

Salon

Salon

Hall

X D7

D4
D5
H1
H2

H3

H4

H5

H6

H7

X H1

Cuisine

H3 H4 H5

H6

AGA asbl - Organisation de Confédération Agricole
Meensselestraat 336, 6800 Roeselare
TVA BE 0841.407.869
Tel. 065/36.44.19 Fax 065/33.56.29
info@acgaw.be www.acgaw.be



Handwritten notes and signatures at the bottom left, including a date 10/10/07 and a signature.