

## RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

**Nom installateur :** Ricciuti Lorenzo  
**Adresse :** Rue de l'Avenir 19 - 6182 Sourval

**Organisme de contrôle :** ALG 1034412  
**Inspecteur :** Gino Lestienne  
**Référence :** .....  
**Tél :** 02 73 80 88 90

**Installation contrôlée :** Adresse : Le Winston (Murchell) 49 12/2  
6182 Courcelles

Date du contrôle : 24 / 2 / 14 L'habitant est :  propriétaire  locataire

L'« Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 » :  est présente  n'est pas présente

**Caractéristiques de l'installation :**

**Compteur :** Classe Q<sub>max</sub> : ..... m<sup>3</sup>/h Fabricant : ..... N° : ..... Index : .....

Pression de service de l'installation intérieure : 2 mbar

Appareils d'utilisation :	Type	Marque	Puissance nominale
Nombre : 1	CB	Buder	8 kW
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....

**Conclusion :**

**L'installation neuve :**

est conforme aux prescriptions correspondantes<sup>(1)</sup> actuellement en vigueur et **est techniquement sûre**.  
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

**La nouvelle partie de l'installation :**

est conforme aux prescriptions correspondantes<sup>(1)</sup> actuellement en vigueur et **est techniquement sûre**.  
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

**L'installation existante :**


est conforme aux prescriptions correspondantes<sup>(1)</sup> qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre**.  
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les séries de normes NBN D 51 et NBN B 61 et les avis techniques ARGB et Cerga. Ces normes et règles de l'art portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Prescriptions appliquées : NBN 51-003 NBN 61-02

Date : 24 / 2 / 14

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle  
Gino Lestienne



**ATTESTATION À DELIVRER AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION  
DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L'OUVERTURE DU COMPTEUR EN  
APPLICATION DE L'ARRETÉ ROYAL DU 28 JUIN 1971.**

Je soussigné : Nom : RICCIUTI ..... Prénom : LORENZO .....  
 Représentant de l'entreprise ..... N° de T.V.A. : .....  
 Rue : DEL Avenir ..... N° : 12 Boîte : .....  
 N° Postal : 6182 Localité : SOUVRET ..... Tel : 0496/501582 Fax : .....  
 (en cas de sous-traitance pour le compte de l'entreprise : .....)  
 Adresse : ..... Tel : .....

Atteste formellement et garantis par la présente avoir réalisé l'installation gaz  
**installation neuve / partie neuve d'installation** (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après  
 dans l'immeuble situé à : Rue : WILSON CHURCHILL N° ..... Boîte : ..... Etage : 49/2/2

N° postal : 6180 ..... Commune : Courcelles .....  
 marque compteur : ..... N° du compteur: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

pour le compte de : Nom : ..... Prénom : .....  
 Rue : ..... N° ..... Boîte : .....  
 N° Postal : ..... Commune : .....

conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les normes NBN D51-003 ,  
 NBN D51-004 , NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences  
 liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.  
 Seuls les appareils à gaz conformes aux normes spécifiques aux appareils au gaz naturel sont connectés à l'installation  
 intérieure.


**La présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celui-ci .**

<p><b>Réservé à l'installateur :</b>                  Je déclare que je suis « Cerga-installateur gaz professionnel ».  <input type="checkbox"/> oui    <input checked="" type="checkbox"/> non                  Si oui : n° Cerga : .....</p>	<p><b>Réservé au GRD:</b>                  Date : <u>22/01/2019</u>                  Signature: <u>[Signature]</u></p>
--	--

Annexe(s) : ....

**SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION**

Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matériau (Cuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B, ..., sorte d'appareils avec la marque, le type et la puissance (kW).  
 Ce schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.







## ÉTANCHÉITÉ DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE GAZ NATUREL

INTERVENTION / MISE EN SERVICE

N° TTG : .....

CLIENT	INSTALLATION (si différente du client)
NOM, prénom : .....	Adresse : .....
Adresse : <i>Rue Winston Churchill 49/2/2</i> <i>6180 Camille</i>	.....
.....	.....
COMPTEUR	COMPTEUR ENLEVÉ (à compléter uniquement dans le cas d'un remplacement)
Marque : <i>ESM</i>	Marque : .....
Calibre : <i>63</i>	Calibre : .....
Année : <i>2014</i>	Année : .....
Numéro : <i>263 45 669</i>	Numéro : .....
Index : <i>0000</i>	Index : .....

Relevé après 10 min :  Litres

Remarque :

Relevé au début :  Litres

Débit/10 min :  Litres   Litres/heure

### 1. L'installation peut être mise en service

- Installation étanche
- Un léger manque d'étanchéité a été constaté (débit de fuite  $\leq 6$  l/h).  
L'installation est mise en service ; cependant, le client doit impérativement et dans les plus brefs délais rechercher l'origine de la fuite sur l'installation intérieure et procéder à la réparation requise. À cette fin, il est conseillé au client de s'adresser à un installateur habilité « gaz naturel »<sup>(1)</sup> (Cerga).

### 2. L'installation ne peut pas être mise en service

- Un manque d'étanchéité a été constaté (débit de fuite  $> 6$  l/h).  
Ce n'est qu'après la réparation de l'installation intérieure et un nouveau contrôle par un organisme de contrôle ou un installateur habilité qui signera l'attestation de conformité que le compteur pourra être ouvert.
- Une non-conformité grave avec danger immédiat a été constatée. Ce constat ne remplace pas un contrôle de conformité ultérieur par un installateur habilité « gaz naturel » ou un organisme de contrôle.
- Constat suite à un appel Odeur gaz (débit de fuite  $> 0$  l/h)

### 3. Remarques

.....

.....

.....

Établi par l'agent :	Pour réception par le client final ou son délégué :
NOM : <i>P4732</i>	NOM, prénom : .....
Prénom : .....	Adresse : .....
Date : <i>2 / 12 / 2014</i>	Qualité : <i>propriétaire / locataire</i> Autres : .....
Signature : <i>[Signature]</i>	J'ai été préalablement informé par le GRD des dispositions en la matière et je confirme que l'installation n'a pas été modifiée depuis la fermeture du compteur <sup>(1)</sup> . En signant le présent document, je reconnais expressément que le distributeur de gaz ou son représentant s'est bien assuré (conformément à l'article 48 de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971) de l'étanchéité à la pression de distribution de toute l'installation intérieure de gaz se trouvant dans l'immeuble dont l'adresse figure ci-dessus. <b>Ma responsabilité d'utilisateur de réseau pourra être engagée en cas d'accident dont l'origine se trouverait sur l'installation intérieure. Je m'engage à faire remédier sans délais au(x) défaut(s) constaté(s).</b>
	Signature : <i>[Signature]</i>

<sup>(1)</sup> À l'ouverture du compteur d'une installation autre que nouvelle.



## ÉTANCHÉITÉ DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE GAZ NATUREL

INTERVENTION / MISE EN SERVICE

N° TTG : .....

CLIENT	INSTALLATION (si différente du client)
NOM, prénom : .....	Adresse : .....
Adresse : .....	.....
.....	.....
COMPTEUR	COMPTEUR ENLEVÉ (à compléter uniquement dans le cas d'un remplacement)
Marque : .....	Marque : .....
Calibre : ..... Année : .....	Calibre : ..... Année : .....
Numéro : .....	Numéro : .....
Index : .....	Index : .....

Relevé après 10 min :   Litres

Remarque :

Relevé au début :   Litres

Débit/10 min :   Litres  $\times 6$    Litres/heure

### 1. L'installation peut être mise en service

- Installation étanche
- Un léger manque d'étanchéité a été constaté (débit de fuite  $\leq 6$  l/h).  
L'installation est mise en service ; cependant, le client doit impérativement et dans les plus brefs délais rechercher l'origine de la fuite sur l'installation intérieure et procéder à la réparation requise. À cette fin, il est conseillé au client de s'adresser à un installateur habilité « gaz naturel »<sup>(1)</sup> (Cerga).

### 2. L'installation ne peut pas être mise en service

- Un manque d'étanchéité a été constaté (débit de fuite  $> 6$  l/h).  
Ce n'est qu'après la réparation de l'installation intérieure et un nouveau contrôle par un organisme de contrôle ou un installateur habilité qui signera l'attestation de conformité que le compteur pourra être ouvert.
- Une non-conformité grave avec danger immédiat a été constatée. Ce constat ne remplace pas un contrôle de conformité ultérieur par un installateur habilité « gaz naturel » ou un organisme de contrôle.
- Constat suite à un appel Odeur gaz (débit de fuite  $> 0$  l/h)

### 3. Remarques

.....

.....

.....

Établi par l'agent :	Pour réception par le client final ou son délégué :
NOM : <i>P. M.</i>	NOM, prénom : .....
Prénom : .....	Adresse : .....
Date : <i>2</i> / <i>12</i> / 20 <i>11</i>	Qualité : propriétaire / locataire      Autres : .....
Signature : <i>[Signature]</i>	J'ai été préalablement informé par le GRD des dispositions en la matière et je confirme que l'installation n'a pas été modifiée depuis la fermeture du compteur <sup>(1)</sup> En signant le présent document, je reconnais expressément que le distributeur de gaz ou son représentant s'est bien assuré (conformément à l'article 48 de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971) de l'étanchéité à la pression de distribution de toute l'installation intérieure de gaz se trouvant dans l'immeuble dont l'adresse figure ci-dessus. <b>Ma responsabilité d'utilisateur de réseau pourra être engagée en cas d'accident dont l'origine se trouverait sur l'installation intérieure. Je m'engage à faire remédier sans délais au(x) défaut(s) constaté(s).</b>
	Signature : <i>[Signature]</i>

<sup>(1)</sup> À l'ouverture du compteur d'une installation autre que nouvelle.