

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz			
Verslagnummer: N° de rapport:	121/2024/2/15/22	Datum van bezoek / Date de visite:	23/10/2023
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Ceylan Ibrahim Avenue Jean Lambert 142 - 4801 STEMBERT	EAN Nummer / EAN Numéro:	541460900002552957
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003/A 1: 2014	NBN B 61-002: 2006	
Betreft: Concerne:	résidentiel : +2D		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Rue Marie-Henriette 40 bus 2D - 4800 VERVIERS		
DNB: GRD:	Ores		
Eigenaar / Propriétaire:	Ceylan Ibrahim		
Installateur:	Ceylan Ibrahim	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	I. Ceylan		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-KL-70kW		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk (ken): Pression(s) de service:	21 mbar		
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G20 Gaz naturel		
Leidingen: Canalisations:	Cu: max \varnothing 22.15 - schéma m		
Verbindingen: Raccords:	persfittingen / à sertir 3-delige koppeling / 3 pièces		
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Zie plannen volgens NBN D 51-003 / voir plans des tuyaux selon NBN D 51-003		
De gasteller was: Le compteur était:	open / ouvert	klasse / class: G 4	Index: 5484.779 m ³ Tellernummer / numéro de compteur: 13315738

Toestellen / Appareils:

N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm ²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm ²)
1	chaudière Vaillant VUW 242/3-3	24	C12	cuisine/SAM	I2E	/	/



Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:

Visuele controles / contrôles visuels:				
afzeping / à l'aide d'un produit moussant met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur				
Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	Testdruk / Pression d'essai:	21 mbar	Testtijd / Temps d'essai:	20 min
Testgas / Gaz d'essai:	Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible			

Inbreuken / Infractions:

Néant

Opmerkingen / Remarques:

Néant

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit.
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

-fenêtres bloquées idem étage

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.

De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,

MALARA Daniël