

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	245/2023/6/13/5	Datum van bezoek / Date de visite:	13/06/2023
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	CEYLAN IBRAHIM Avenue Jean Lambert 142 - 4801 STEMBERT	EAN Nummer / EAN Numéro:	000000000000000000
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003: 2010 NBN B 61-002: 2006		
Betreft: Concerne:	INSTALATION GAZ NATUREL		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Rue Marie-Henriette 40 bus 1ER DROIT - 4800 VERVIERS		
DNB: GRD:	Ores		
Eigenaar / Propriétaire:	CEYLAN Ibrahim		
Installateur:	NC	BTW/TVA:	
Aanwezig: Personnes présentes:	CEYLAN Ibrahim		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-KL-70kW		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk (ken): Pression(s) de service:	21 mbar
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G20 Gaz naturel
Leidingen: Canalisations:	Cu: max $\varnothing$ 22mm - 10 m
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage persfittingen / à sertir
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Zie plannen volgens NBN D 51-003 / voir plans des tuyaux selon NBN D 51-003
De gasteller was: Le compteur était:	open / ouvert klasse / class: G 4 Index: 5263 m ³ Tellernummer / numéro de compteur: 13315739

Toestellen / Appareils:							
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm ²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm ²)
1	VAILLANT ECOTEC	24	C13	CUISINE	I2E(S)	/	/
2	CARAD	9,5	A	CUISINE	I2E	/	/

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:

Visuele controles / contrôles visuels:

Dichtheidsproef / test d'étanchéité:

afzeping / à l'aide d'un produit moussant
precisiemanometer / au manomètre de précision

Testdruk / Pression d'essai:

100 mbar

Testtijd / Temps d'essai:

10 min

Testgas / Gaz d'essai:

Lucht / air

Inbreuken / Infractions:

NEANT

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,



QUAEDVLIEG Raphael