



CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE


RÉGION DE
BRUXELLES-
CAPITALE

Rue Valduc 77
1160 AUDERGHÉM
Appartement 3ème étage
Superficie brute: 64 m²



Certificat PEB valide jusqu'au: 25/09/2025

1 Performance énergétique du bâtiment



2 Emissions CO2

Emissions annuelles de CO2 par m² [kg CO2/(m².an)]

PEU

BEAUCOUP

113

3 Recommandations

Les 3 premières recommandations pour améliorer la performance énergétique sont:

1. Isoler la toiture en pente ou le plancher du grenier.
2. Faites effectuer un diagnostic du système de chauffage qui vous indiquera, sans obligation, la pertinence du remplacement de l'ancienne chaudière.
3. Installer un système de ventilation permettant la ventilation contrôlée du logement.

Retrouvez plus de détails et d'autres recommandations dans les pages suivantes.

4 Informations administratives

Certificat délivré le: 25/09/2018

Affectation: Habitation individuelle

Certificat PEB n°: 2015/0925-0005283330-01-1

Coordonnées du certificateur PEB:

Nom: de MONTJOYE Isabelle

Numéro d'agrément: 05/1038230

Sec/Mé:

Signature: