

## Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	164/2016/2/16/23	Datum van bezoek: Date de visite:	16/02/2016
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	ESV BVBA Campus Blairon 651 - 2300 TURNHOUT BTW BE 0831.616.731	IK: CI:	/
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur:	32657116
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Maria Groeninckx-De Maylaan 96 - 1070 BRUSSEL (ANDERLECHT)		
Eigenaar: Propriétaire:	/		
Instalateur:	ESV BVBA	BTW/TVA:	831616731
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS1A/APP1 (Conformiteitscontrole van een appartement)		

### Reschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Standard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 270	Net:					
Onderzoek / Contrôle:	Appartement 1.11								
Spanning / Tension: 2x230V	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 2 x 10 mm <sup>2</sup>		Max. beveiliging / Protection max.: 32A						
Aardelektrode / Electrode de terre:	Lus/Boucle	1.43 Ohm	Isolatie / Isolément:	458 MOhm					
			Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	1					
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 8							
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE			
40A	300mA	A/s	8	-	-	270			
40A	30mA	A/s	3	-	-	270			
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	OK

### Inbreuken / Infractions:

### Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

### Opmerkingen / Remarques:

### Nota's / Notes:

ARMATUREN, TOESTELLEN EN LAMPEN ZIJN NOG TE PLAATSEN.  
IN OVERLEG MET SIBELGA EN INSTALLATEUR; MAX 32A

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

164/2016/2/16/23

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

www.electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.603

BIC-adres: KREDBEBB

BIC-adres: GKCCBEBB

info@electro-test.be