



Brussel : 126, bus 12 - Oorlogskruisenlaan - 1120 Brussel  
 Bergen : Parc Initialis - 2 - Avenue Descartes - 7000 Mons  
 Luik : 61/63 - Rue Grand-Vinave - 4101 Jemeppe

Tel : 02/245.46.95 Fax : 02/215.12.78  
 Tel : 065/32.15.51 Fax : 065/32.15.77  
 Tel : 04/234.17.00 Fax : 04/234.17.80

Ba.bele.o.g : 340-0298168-28 B.T.W. BE 406.671.312

-VERTROUWELIJK -

**CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING  
 INSTALLATIE**

(Controle uitgevoerd volgens de interne procedure PRO-INS-E-01).

Verslag nr : 06/2010 05 12/ 22 ..... Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk  
 Datum van onderzoek : 12/05/2010 ..... Naam - Voornaam : ... Elektro Techniek Antwerpen  
 Eigenaar Naam - Voornaam : Strabag - Vereniging van mede-eigenaars ..... BTW nr. / I.K. nr.: 0 453 535 376 .....  
 Adres : Stallestraat 162-164-166/a-168-190 ..... Adres installatie : Residentie Clos Folon Stallestraat 162 - 168  
 1180 Ukkel ..... 1180 Ukkel - Appartement Blok C, C2D 2<sup>de</sup> verdiep,

**SOORT CONTROLE :**

- A) Conformiteitsonderzoek van een huishoudelijke LS en ZLS-installatie uitgevoerd op basis van de voorschriften van het AREI:  
 Controle vóór het onder spanning zetten -  Controle van een bestaande installatie vóór indienststelling
- B) ~~Controlebezoek van een huishoudelijke LS en ZLS-installatie voor verzorging van het vermogen op het openbaar distributienet, uitgevoerd op basis van de voorschriften van het AREI.~~

**INSTALLATIE :**

Wooneenheid  Gemeenschappelijke delen  Anderen: Appartement C2D, 2<sup>de</sup> verdiep, volgens het :  Art.86  Art.87 van het AREI  
 Verdeler : .....Eandis..... Aansluiting volgens kablring van het bord : Spanning : .....1N400..... V.  
 Voeding van het hoofdbord : .....4..... X .....10.....mm<sup>2</sup>. Beveiliging aansluiting : 40..... A. ( In max. te voorzien)  
 Voedingskolom : .....2..... X .....10.....mm<sup>2</sup>. Algemeen lastschakelaar : Diff 40..... A.  
 Aantal borden : ...1..... Aantal eindkringen : ...7..... R<sub>E</sub> = .....2... Ω R<sub>IGEN</sub> = .....5... MΩ.  
 Soort aarding :  lus  piketten - .....

*oogen*  
 9 AUG 2010

Differentieel	I <sub>n</sub> en A	I <sub>c</sub> en kA	I <sub>Δ</sub> en A	Beschermde kringen	I <sub>n</sub> in A	I <sub>c</sub> in kA	I <sub>Δ</sub> in A	Beschermde kringen	I <sub>n</sub> in A	I <sub>c</sub> in kA	I <sub>Δ</sub> in A	Beschermde kringen
	Diff 40A	3KA	0,3	Alle	Diff 40A	3KA	0,03	Badk,Boiler				

**BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE :**

Kringen	Beveiligingen	Doorsnede	Kringen	Beveiligingen	Doorsnede
Verl, Stopc Liv/slaapk	D16A/C/3KA	1,5 <sup>2</sup> /2,5 <sup>2</sup>	Kookvuur	D32A/C/3KA	6,0 <sup>2</sup>
			Badkamer	D16A/C/3KA	2,5 <sup>2</sup>
Stopk Keuken	D20A/C/3KA	2,5 <sup>2</sup>	Boiler	D20A/C/3KA	2,5 <sup>2</sup>
Oven	D20A/C/3KA	2,5 <sup>2</sup>			

**OVERTREDINGEN (INBREUKEN / OPMERKINGEN) :**

.....GEEN.....  
 .....  
 .....

**NOTA'S :**

- De algemene differentieel :  was reeds verzegeld  mocht niet verzegeld worden  werd verzegeld  is onverzegelbaar  geen differentieel
- De schema's :  werden ondertekend  werden niet ondertekend  niet aanwezig

**BESLUIT:**

- De installatie is conform. Het volgende bezoek is te voorzien vóór: ...12/05/2035.....
- De installatie is niet conform. De nodige gevolgen om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen (i/e) moeten zonder uitstel uitgevoerd worden, en moeten er de nodige maatregelen genomen worden, indien de installatie de dienst blijft verzekeren, dat er geen enkel gevaar bestaat voor personen en eigendommen.
- Binnen de termijn van één jaar vanaf heden, en indien deze tweede controle geweigerd wordt of in het geval van blijvende inbreuken, zal een kopie van dit verslag conform Art. 276.02 van het AREI aan de Administratie van Energie voor het toezicht op huishoudelijke elektrische installaties verstuurd worden.
- De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren. Een bijkomend onderzoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór de (her) indienststelling van de installatie.

Inspecteur (Naam en Handtekening) 12/05/2010  
 In opdracht van BIC - vzw  
 Wim De Laet GSM :0477 517083

De aanvrager (Naam en handtekening)  
 Kristof Taillieu