



ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formations

HOOFDKANTOOR / SIEGE SOCIAL

Electro-Test VZW/ASBL Kerkstraat 33 - 1202 Melsbroek

T +32 (0) 2 751 98 39

F +32 (0) 2 751 52 09

E info@electro-test.be

W www.electro-test.be

Distributienetbeheerder : Besa
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : H.P.F.
N° comp :

slag van onderzoek :

port de contrôle :

N° 27/20.8.31/5

EAN code : M.C.

Genre de contrôle : <u>Boek 1 KB 8/9/2019</u>	Huishoudelijk <input checked="" type="radio"/>	H/C6.4 <input checked="" type="radio"/>	H/C6.5 <input type="radio"/>	H/C8.4.1 <input type="radio"/>	H/C8.4.2 <input type="radio"/>	H/C8.4.3 <input type="radio"/>	Netsysteem <u>BT</u>	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr <input checked="" type="radio"/>
Genre de contrôle : <u>Livre 1 AR 8/9/2019</u>	Résidentiel							

Plaats van het onderzoek : ruce des Hauts 11.4000 Waverne
Lieu du contrôle :

Eigenaar : [Redacted] Adres : [Redacted]
Propriétaire : Adresse :

Installateur : H.V. Elec BTW / TVA : 739514934

Datum van het onderzoek : 31.8.2020 Ik. / C.I. :

Date du contrôle : Inspecteur : [Signature]

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart.

Spanning : 230 Meter / bord verbinding : Ex. 6.4.10 Max. beveiliging : 63
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : 25 Isolatie : [Redacted] Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <u>5 + 1 R</u> Nombre de circuits terminaux :	Test ΔIn		I ΔIn	
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK
<u>63</u>	<u>300</u>	<u>[Redacted]</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<u>63</u>	<u>30</u>	<u>[Redacted]</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : général : contact direct : indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) VISUM :
Opmerkingen/Remarques : [Redacted] Datum/date :

Afwijkingen toegepast van / Application des dérogations du 8.2.1 8.2.2

Bpsluit / Conclusion : <input checked="" type="checkbox"/> L'installation électrique est conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre 1. <input checked="" type="checkbox"/> L'électrique installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek 1. <input type="checkbox"/> Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage. <input checked="" type="checkbox"/> De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn toegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation. Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (6.5.2-Livre1) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (6.5.2. Boek 1) Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek : <u>31.8.2021</u> <input type="checkbox"/> L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre1. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek1. <input type="checkbox"/> Conformément 6.5.7. Livre1, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le..... <input type="checkbox"/> Overeenkomstig 6.5.7. Boek 1, de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor..... <input type="checkbox"/> La visite de contrôle prévue par 8.4.2.2 Livre 1 doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door 8.4.2.2 Boek 1 moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.	Niet conform	Conform	N° vorig rapport
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> /
		 /

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'intervention dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et/ou directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à l'habitat et surveillance des installations électriques de l'énergie.

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website - Terms et conditions: sur demande ou via notre site internet.

Reminering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische ins...