

## Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

<b>Verslagnummer: N° de rapport:</b>	188/2017/6/9/3	<b>Datum van bezoek: Date de visite:</b>	9/06/2017
<b>Opdrachtgever: Donneur d'ordre:</b>	DJONGA LOKENYE Antwine Rue de Menin 1 B - 1080 BRUXELLES (MOLENBEEK-SAINT-JEAN)	<b>EK: CI:</b>	/
<b>Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:</b>	Sibelga	<b>Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:</b>	5227078 / /
<b>Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:</b>	Rue de Menin 1 B - 1080 BRUXELLES (MOLENBEEK-SAINT-JEAN)		
<b>Eigenaar: Propriétaire:</b>	Rue de Menin 1 B - 1080 BRUXELLES (MOLENBEEK-SAINT-JEAN)		
<b>Installateur:</b>	P. KINNELA	<b>BTW/TVA:</b>	/
<b>Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:</b>	F-ELS270/R1JW1 (Contrôle de conformité de 1 maison 2 façades)		

### Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

<b>Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:</b>	RGIE	<b>Art. hh: 86</b>	<b>Art. onderzoek: 270</b>
<b>Onderzoek: / Contrôle:</b>	Woning/Maison		
<b>TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:</b>	2x230V	<b>Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:</b>	2 x 10 mm <sup>2</sup> XVB
<b>Aardelektrode / Electrode de terre:</b>	Pen/Piquets	26 Ohm	<b>Isolatie / Isolement:</b> 8.57 MOhm
<b>Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:</b>	<b>Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 13</b>		
<b>In(A)</b>	<b>Δ In (mA)</b>	<b>Type</b>	<b>Eindstroombanen / terminaux</b>
40A	300mA	A/s	/
40A	30mA	A/s	8 C16A II: A/F/H/I/J/K/L/M
			5 C20A II: B/C/D/E/G
<b>TestΔIn</b>	<b>1.ΔIn</b>	<b>AREI/RGIE</b>	
OK	OK	270	
OK	OK	270	
OK	OK	270	
<b>Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:</b>	OK	<b>Rechtstreekse aanraking: Contact direct:</b>	OK
		<b>Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:</b>	OK
		<b>Aansluitingen: Raccordements:</b>	OK
		<b>Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:</b>	OK

### Inbreuken / Infractions:

### Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

### Opmerkingen / Remarques:

Néant

### Nota's / Notes:

Schémas en annexe au rapport: 5

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

188/2017/6/9/3

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

**RPR Brussel**  
**BTW/TVA: BE 0434.433.603**

**KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033**  
**BIC-adres: KREDBEBB**

**BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215**  
**BIC-adres: GKCCBEBB**

**www.electro-test.be**  
**info@electro-test.be**