BTV Bien Sûr.

Bureau Technique Verbrugghen asbl www.btvcontrol.be

☐ BTV Antwerpen	Tél. 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon	Tél. 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Bruxelles	Tél. 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut	Tél. 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège	Tél. 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg	Tél. 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
☒ BTV Namur / Luxembourg	Tél. 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen	Tél. 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant	Tél. 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen	Tél. 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN:
Ref.: Compteur n° 16MS11
Index :

V. ref.: N. Ref.: Rapport N°: M01/1407.15/03

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : 6900 Libramont SAINT PIERRE
Rue Fond Mary

PROPRIETAIRE : BONESIRE
Adresse :
DEMANDEUR : TIVISSE ELEC SPRL
Adresse : 6900 Libramont
INSTALLATEUR : Rue Croix des Fourneaux 47
Adresse :
TVA ou CI : 0461.839.164

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle : 15/07/2014 Type de contrôle : examen de conformité - ~~premier contrôle~~ - ~~visite de contrôle~~ suivant: (RGIE art. 270) (~~RGIE art. 271~~) (~~RGIE art. 276~~) (~~RGIE art. 276bis~~) (~~A.R.4.12.2012~~) (~~RGPT art.262~~) (~~R.T. art. 231~~) (Prescriptions distributeur) GRD

Type d'installation : Nouvelle - ~~Extension~~ - ~~Modification~~ - ~~Temporaire~~ - ~~Renforcement~~ - ~~Vente d'habitation~~ ; Type locaux : Privé + Magasin

Début travaux : Fondations ~~avant~~ - après 1.10.81 - Installation électrique ~~avant~~ - après 1.10.81 - 1.1.~~83~~ RGIE art. 80 ~~187~~

Raccordement : Tension 3 x 400 V-N Protection raccordement 27 A

Câble aliment, tableau. princ. : 4 X 16 mm² Inter.gén. : type 40A 300mA

Type électrode de terre : boucle - ~~barres~~ - ~~piquets~~ - ~~conducteur horizontal~~ Schéma : TT

Nombre de tableaux : 2 ; Nombre de circuits term. : 2 + 9 ; RA : 16 Ohm; RI tot 50 MOhm

Facteurs d'influences externes: Voir plan en annexe

DESCRIPTION:

TD1	TD2
1 Dif 40A 300mA	1 Dif 40A 300mA
1 Dif 40A 30mA	1 Dif 32A tétra
1 Dif 32A tétra (Vers Magasin)	3 Dif 16A bip
14 Dif 10A bip	6 Dif 10A bip
6 Dif 16A bip	

CONTROLES effectués : voir verso

~~INFRACTIONS CONSTATÉES~~ ET/OU NOTES

conclusion 1. Magasin + Atelier Valable jusqu'au 15/07/2017
1. Privé : jusqu'au 15/07/2019

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE
Vu le :
le responsable du distributeur
nom :
signature :

CONCLUSION ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le Voir Note (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

☐ 2. ~~L'installation n'est **pas conforme**~~

☐ 3. ~~L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le : .~~

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

pour Le Directeur,

* V E R S L A G - R A P P O R T *

FORM 3875B-06/2012