



AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11 ☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11 Code PC Rési. ☒ 1
☐ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11 ☒ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611 ☐

Personnes responsables de l'exécution du travail:	RAPPORT n°: <u>C15/20124.0622/Com</u>
Nom, Prénom: <u>Sinelic</u>	Membre n°:
N° de TVA: <u>BE 453155591</u>	Installation: Nom: <u>Mon La</u>
ou n° de la carte d'identité:	Adresse: <u>Gra</u>
Distributeur: <u>Netmanagement</u>	<u>Com</u>
	Date de
Compteur: n°: <u>NP</u> index: <u>40A</u>	Propriétaire ou Mandataire: Tél.:
Type de comptage: ☐ jour ☒ bihoraire ☐ nuit	Nom, Prénom: <u>Sinelic</u>
	Adresse: <u>P.O.B.</u>
	Demandeur

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 RGIE Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modification ☐ Existante ☐ Temporaire
Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐

Installation conçue pour la tension de 230 V, AC, Protection branchement: NP A Type: 40A mm²
Description du branchement: A A Type câble: Cu/P Section: 4 x 16 mm²
Alimentation tableau principal 5 x 10 mm² Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 10
Type de prise de terre: peuets Résistance de dispersion: 8 Ohms Isolement général: +30 M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Neant
Netmanagement
le 20/11/06
H. Blahy

Le différentiel général était a été plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 2031 ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE EST - N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
L'INSTALLATION - ETAIT - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

7

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: 1504151
VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
Nom, N° Agent, Signature

D. AILIER 2094V