




N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution :

Schelle

Nr teller : 2030209 N° comp :

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N°: 23/159

EAN code :

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and various electrical parameters (AREI, RGIE, 86, 87/86, etc.)

Plaats van het onderzoek : Rue de FLORENCE 41 1050 BXL

Eigenaar / Propriétaire : [Redacted] Adres / Adresse : [Redacted]

Installateur : [Redacted] Datum van het onderzoek : 4/2/11 BTW / TVA : 599884046508

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison / Appart. [Redacted]

Spanning : 3x230 Meter / bord verbinding : 100 5x10 Max. beveiliging : 40A

Aardelectrode : [Redacted] Isolatie : >100 Mohm Aantal verdeelborden : 2

Table with columns for Differential switches, Number of end circuits, and Test results (Test ΔIn, I. ΔIn, AREI / RGIE)

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK

Aansluitingen : Raccordements : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK

Inbreuken / Infractions : Opmerkingen / Remarques : terre raccorde sur l'installation de terre générale du bâtiment

Table with columns for Conclusion (Niet conform, Conform) and N° vorig rapport

De installatie is niet conform met het AREI... La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...

Rapp. Elis/EI.1.1.04