



N° 234-INS.P.



ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33
1820 MELSBROEK

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller :

N° comp :

12609228

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 13520140414/4

EAN code

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

Avenue de Monte Carlo 104

Eigenaar

Propriétaire :

Marc Longo K.

Adres :

Adresse :

Idem.

Installateur :

Idem.

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

19/04/2019

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur :

Schockaert

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart. 25

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : NUB 2 x 10mm² Max. beveiliging : 63A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelectrode : Pipets Isolatie : 2 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 8 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :	Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
63	300	A	Gen. par tous les circuits			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40	30	A	Circuits L et N.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : OK NOK contact direct : OK NOK
Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK
Raccordements :
Potentialvereffeningen : OK NOK
Liaisons equipotentielles : OK NOK

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques :
Néant

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~conform~~ conform met het AREI en mag ~~in dienst blijven~~ in dienst blijven.
L'installation est ~~conforme~~ conforme au RGIE et peut ~~rester en service~~ rester en service.

De algemene differentieelschakelaars zijn ~~geïnstalleerd~~ geïnstalleerd met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het éénadradschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 14/04/2019.
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 14/04/2019

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18m				
271 AK	<input type="checkbox"/>	271 HK	<input type="checkbox"/>	
276 AK	<input type="checkbox"/>	276 HK	<input checked="" type="checkbox"/>	KV 0900ERY KEA.

ELECTRO-TEST
Patrick SCHOCKAERT
Inspecteur
patrick.schockaert@electro-test.be
Gsm +32 473 49 15 45

Rapp. EIs/EI1.1.04

Tel: (02) 751 98 39
Fax: (02) 751 52 09

info@electro-test.be
www.electro-test.be

IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

BE 0434.433.603
RPR Brussel

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas ou, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : Sibelga

Nr teller : 1269218
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 13.20140414/4

EAN code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle : Avenue de Monte Carlo 104

Eigenaar :
Propriétaire : Marc Colenga K Adres : Idem
Adresse :

Installateur : Idem BTW / TVA :
Datum van het onderzoek : 19/04/2019 Ik. / C.I. :
Date du contrôle : Inspecteur : Schockaert

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart. 45

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : XUB 2.10mm Max. beveiliging : 63A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelectrode : Paets Isolatie : 2 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 8 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux : <u>11</u>	Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<u>63</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>40</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques :

VISUM :
Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI
en mag ~~niet~~ tijdelijk in dienst gesteld worden in dienst blijven.
L'installation est ~~non~~ conforme au RGIE
et peut ~~ne peut pas~~ temporairement être mise en service rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E-T
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E-T
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 14/04/2039
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	271 AK	276bis HK	271 HK	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<u>1269218</u>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<u>KV 0900ERY</u>



ELECTRO-TEST
Patrick SCHOCKAERT
Inspecteur
patrick.schockaert@electro-test.be
Gsm +32 473 49 15 45

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

Nota: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier van de elektrische installatie te vermelden, c) de verplichting de F.O.D. die Energie S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.