ELECTRO-TEST VERBURSSEL
erkend keuringsorganisme
organisme de contrôle agréé
N° 131-INSP
Maatschappelijke zetel/Siège social:
Marktstraat 33
1980 Meldert
Tel. 09/751.04.30
Fax. 09/751.92.09

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Nr. onderzoek:	25/368/05
Datum onderzoek:	24/8/12
Aard onderzoek:	Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische installatie
Type lokaal:	☐ huis x gemeenschappelijk
Plaats onderzoek:	Rue de E.deSelys-Longchamps 1 4300 Waremme
Eigenaar:	RSV NV hoogstraat 11 9000 Gent
Installateur:	Electro Boulet NV **BTW (of lk):** .....
Inspecteur:	Vanrompaey
Distributienetbeheerder:	A.L.E
Onderzoek	De installatie werd gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I. art. 270/86
Dienstspanning:	230 V/400V
Aankomstleiding:	XVB 4 x10 mm²
Beveiliging:	63 A
Isolatieweerstand:	> 10 megaohm
Aardingsweerstand:	8.7 ohm Aardelektrode: lus
Algemene differentieelstroominrichting:	IΔn: 300.mA In:63 A 4 p Type: A
Aantal kringen:	Bord 1 - 1 tot 13 en bord 2 -1 tot 8
Bijkomende differentieelstroominrichting:	IΔn: 300 mA In: 40 A 4 p Type:. A Voor kringen nrs.: 8 bord 2
Inbreuken	geen
BESLUIT	**De installatie is conform met het A.R.E.I. en mag in dienst gesteld worden**

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsscherna werden voor gezien getekend.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het A.R.E.I. moet uiterlijk plaats hebben op:24/08/2037

De Inspecteur

Digitally Signed by Erik Van Rompaey (Signatu)
DN: CN=Erik Van Rompaey (Signature), C=BE
Date: 25/08/2012 12:55
Reason:
Location:

Voor de Technische Directie

Erwin De Laet
Technical Manager

MSC: 734-1190000-33
OGM: 055-9117692-15
IBAN nr: BE79 7341 1960 0033
BIC adres: KREDBEBB
BTW/TVA: BE0434.413.603
RPR Brussel
info@electro-test.be
www.electro-test.be