

KEURINGSORGANISME  
IBAN:  
http://www.inspectbelgium.be  
Opdracht: 10770  
Klant / Bedrijf: [REDACTED]

INSPECT BELGIUM asbl/vzw  
BTW BE0647601296  
Avenue Eiffel, 8 - 1300 WAVRE  
Klantnr.: /  
Adres: 26 rue de Liverpool, 1080  
Molenbeek  
Voorl.verslagnr.:

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460  
info@inspectbelgium.be  
Schaliëhoevedreef, 20 T 2800 Mechelen  
Contactpersoon: [REDACTED]  
BTW:  
Uitgiftedatum: 2021-01-06



Verslagnr: 20210000122-V.1

VERTAALD EXEMPLAAR

## VERSLAG VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE L.S en Z.L.S INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

### ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Nieuwe installatie

Plaats van onderzoek: Appartement 1er Gauche - Rue de Liverpool 26 - 1080 Molenbeek

Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.4.

Inspectiedatum: 06-01-2021

Inspecteur: Stéphane VANDENBOSCH

[REDACTED]  
[REDACTED]

RRN: /

Uitgereikt te: /

Startdatum van de werken: Après 6/2020

Type lokalen: Appartement

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname

Andere reglement:

Volgende controle op: 06-01-2046 of binnen de: 300 maanden

[REDACTED] [REDACTED]

B.T.W.:

tel.: 0495 50 6927

Datum: 06-01-2021

Referentie documenten:

### BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: SIBELGA

EAN nr.:

Teller: 40012878SAGE

Merck:

Type stroom: Wisselspanning

Stand I: 1.8.1 :

000144.457 - 2.8.1 :

000000.002

Stand II: 1.8.2 :

000025.249 - 2.8.2 :

000000.002

Aansluiting: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)

Dienstspanning: 2x230V

I max. aansluiting: 40A

Bescherming van de hoofdaansluiting:

aut. 2p 40A

Meter-bordverbinding:

Kabeltype: EXVB

Aantal geleiders: 2

Doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>

### VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Geviseerd en conforme schema's : JA

Beschrijving installatie:

zie schema in bijlage

eendraadschema en situatieplan werd voor gezien getekend

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde

Staat van het vast elektrisch materieel (fixatie, degradatie ...): in orde

Inventaris van d uitwendige invloedsfactoren aanwezig en ondertekend: n.v.t.

Bescherming tegen elektrische schokken:

Rechtstreekse aanraking: in orde

Onrechtstreekse aanraking: in orde

Differentiële testen per testknop: in

Foutlus controleren: in orde

orde

Algemene isolatieweerstand: 1 Mohm

Aardelektrode:

type: Pennen

Doorsnede: 16 mm<sup>2</sup>

Spreidingswaarde: 11 Ohm

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Materiële en externe invloedsfactoren: n.v.t.

Diff.algemene schak.: 2p 40A/30mA

Verzegeld door een vulling: in orde

Bijkomende differentieel: 2p 40A/30mA

Nog niet geplaatst: Huis in aanbouw tijdens het bezoek, Verlichting,

Aantal borden: 2

Aantal eindkringen : 9

Geschiktheid tussen beveiligingsinrichtingen en doorsnede sectie: In orde

Geschiktheid tussen het differentieel en de waarde v/d aardspreadingsweerstand: In orde

### BESLUIT



#### DE INSTALLATIE IS CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning en mag in dienst worden genomen. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur,  
De Inspecteur,



### VASTSTELLINGEN

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk van Boek 1 (I) - Afwijking (D) - de nummers die verwijzen naar de standaard inbreuken

N11 - Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

N12 - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak. toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

N13 - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

KEURINGSORGANISME  
IBAN:  
<http://www.inspectbelgium.be>  
Opdracht: 10770  
Klant / Bedrijf: ██████████

INSPECT BELGIUM asbl/vzw  
BTW BE0647601296  
Avenue Eiffel, 8 - 1300 WAVRE  
Klantnr.: /  
Adres: 26 rue de Liverpool, 1080  
Molenbeek  
Voorl.verslagnr.:

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460  
[info@inspectbelgium.be](mailto:info@inspectbelgium.be)  
Schaliëhoevedreef, 20 T 2800 Mechelen  
Contactpersoon: ██████████  
BTW:  
Uitgiftedatum: 2021-01-06



Verslagnr: **20210000122-V.1**

**VERTAALD EXEMPLAAR**

De inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA

## **ADVIES**

- Volgens de onderafdeling 6.4.6.4.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren:**
- a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
  - b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
  - c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.