

Resp. client:  
N° commande.  
N° client: 43527  
Pers.cont.:  
Tél.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: nicolaswollseifen@me.com



OCB vzw  
Member of OCB Group

ProKo.: LS01  
N° rapport : 5647925-02  
N° rapp. prov.:  
Date: 30/06/2021

Client / Mandant :

INTRA MUROS  
RUE CATON 21  
6960 MANHAY

Département: ELE

**RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT**  
**(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie**

(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATION**

**Organ. de contrôle:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 53 TRIBOLET JEAN-PAUL  
**Propriét. / exploit./gestionn.: Nom:** V Installat. / **Adresse:** RUE CATHEDRALE 6 4000 LIEGE  
**respons. travaux: Nom:** INTRA MUROS **Adresse:** RUE CATON 21 6960 MANHAY **T.V.A.:**  
**Adresse installation:** VINKENBOSCH LOIC RUE CATHEDRALE 6 LIEGE 1 **Cabine HT - privée:** Kies een item.  
**Type installation:** Appartement 1ER ET 2E ETAGE **Appareil/Install. ID:**  
**EAN nr.: ?** **Fournisseur:** **Compteur:** 4188777 **Compteur nuit :**

**CONTROLE**

**Base:** AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres basse tension.  
**Type:** visite de contrôle (chap. 6.5) **Dérogat. partie 8 livre 1\*:** pas appliqué  
Kies een item.

(\*) En cas contrôle chap. 6.4., réf. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : Kies een item.

**Date:** 25/06/2021 **Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 30/06/2046 **Date installation:** entre 01/10/1981 et 01/06/2020

**Contenu:** Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.  
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

**INSTALLATION**

**Présence tension:** présente **Raccordement:** réseau souterrain **Fourreau:** pas placé **Plaque d'isolat.:** présente  
**Tension nominal:** 3N400V **Protection max.:** 40A **Protection princip.:** 15A **Interr. princip.:** aut. GRD  
**Liaison comptage-coffre de repart.:** **type câble:** VFVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 4 mm<sup>2</sup>  
**Câble de raccordement au réseau:** **type câble:** VFVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Electrode de terre:** **type:** PIQUETS **section:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Interrupteur Diff.:** **général:** 4p 40A/300mA **supplémentaire:** 4p 40A/30Ma+4P40A30MA  
**Schéma unifilaire et plan de position:**  voir annexe  références:  
**Installation exécutée conformément aux schéma et plan:** en ordre **État du matériel fixe ou – à pose fixe:** en ordre  
**Ne sont pas encore placés:**  cuisine  salle de bains  chauffage central  compteur de gaz  compteur d'eau  luminaires  
**Ne sont pas encore raccordé:** liaison équipotentielle  principale  supplémentaire  
**Nombre de tableaux:** 2 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 12

**RESULTATS**

**Résist. d'isolem. général:** 10 MOhm **Résistance de dispersion:** 18 Ohm  
**Bouton d'essai diff.:** en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotentiel:** en ordre  
**Protection contre les chocs électriques:** **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre  
**Protection contre le surintensité:** en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N | Néant

I | Néant

**CONCLUSION**

- L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.  
Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.  
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes

**CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES**

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Information\\_prescriptions\\_reglementaires.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf)