

Atlas Contrôle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels  
Belgium

## RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

**Numéro de rapport:**

14.306

**Date du contrôle:**

14/09/2022

**Lieu du contrôle:**

Thier des trixhes 62 Flemalle 4400

**Agent-visiteur:**

Ludovic Morelli

**Type de contrôle:**

Visite périodique (Livre 1 6.5)

**Date d'émission:**

14/09/2022 15:30:44

**Prochaine visite avant le:**

14/09/2047

### Données générales

Adresse de l'installation

Thier des trixhes 62 Flemalle 4400

Type de locaux

Maison

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Thier des trixhes 62

Adresse du propriétaire

Thier des trixhes 62 Flemalle 4400

Installateur

BT+

BE0747633735

### Données du raccordement

GRD

Résa

Numéro de compteur

58520254

Code EAN

Liaison compteur-tableau

EXVB 4X10

Tension de service

2 x 230 V

Protection générale

50 A 2P

### Contrôles

Schémas/plans

Liaisons équipotentielles

Fondations

Installation électrique

OK

OK

avant 81

après 81

Description de l'installation

Voir schémas

Nombre de tableaux

2

Différentiel de tête

300mA - 63A - type A

Test BP du DDR

OK

$\Delta I_n$

OK

Contrôle de l'état

OK

Matériel fixe

OK

Protection contre les contacts directs

OK

Protection contre les contacts indirects

OK

Protection contre les surintensités

OK

Prise de terre

Piquet

Résistance de terre ( $\Omega$ )

21

Isolement ( $M\Omega$ )

> 500 MOhms

### Conclusions

#### CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE ( Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794 ) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années.

Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Atlas Controle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels  
Belgium

ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Signature de l'agent-visiteur



Liste des remarques

Libellé	Référence
Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle.	RDE4