



ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formations

HOOFDKANTOOR / SIEGE SOCIAL

Electro-Test VZW/ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

T +32 (0)2 751 98 39

F +32 (0)2 751 52 09

E info@electro-test.be

W www.electro-test.be

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verlagnummer: N° de rapport:	180/2020/9/25/4	Datum van bezoek: Date de visite:	25/09/2020		
Oprachtgever: Donneur d'ordre:	SPRL PRICKARTZ Mellechamp 4 - 4845 JALHAY BTW BE 0421.802.025		IK:		
			CI:		
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Tecteo	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	50117586 / /	EAN-nr: N° EAN:	N.C
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue Henri-Vieuxtemps 2A bus 62 - 4000 LIEGE				
Eigenaar: Propriétaire:	LENAIN Rue Henri-Vieuxtemps 2A - 4000 LIEGE				
Installateur:	SPRL PRICKARTZ	BTW/TVA:	BTW BE 0421.802.025		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS276/HK/APP1 (C.D.P. suivant art. 276 - 2è visite d'un appartement)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. hh: Huishoudelijk / Domestique

Art. onderzoek:

Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.1

Vrij controlebezoek, oude huishoudelijke installatie (8.4.3) / Visite de contrôle libre ancienne installation domestique (8.4.3)

Onderzoek: / Contrôle:		Appartement			63	
Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:			Max. beveiliging / Protection max.:		
3N-400V	4 x 6 mm ²	VVB		40A		
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	12	Ohm	Isolatie / Isolement:	45.6	MOhm
				Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	1	
Differentieelchakelaars/Interrupteurs différentiels:			Aantal eindstroombanen en reserveringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 13			
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux		TestΔIn	1.ΔIn
40A	300mA	A/s	13		OK	OK
40A	30mA	A/s	4		OK	OK
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	OK
Aansluitingen: Raccourcements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	OK	Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	OK	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.
Les prises de courant dépourvues de la broche de terre ne peuvent alimenter des appareils de classe I.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB