

Atlas Contrôle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels  
Belgium

## RAPPORT DE VISITE D'INSTALLATION GAZ

Numéro de rapport:

6.938

Date du contrôle

23/11/2022

Lieu du contrôle

Pl. du Roi Vainqueur 27, 1040 Etterbeek

Agent-visiteur

Michael Di Martino

Nature du contrôle de

l'installation:

Contrôle périodique

Conclusion:

L'installation est conforme

Date d'émission:

23/11/2022 13:32:19

### Données générales

Adresse de l'installation

Pl. du Roi Vainqueur 27, 1040 Etterbeek

Désignation de l'appartement

3eme étage App B

Propriétaire

Verbruggen Fernande et Oppeel Daniel

Adresse du propriétaire

Pl. du Roi Vainqueur 27, 1040 Etterbeek

Installateur

Concerne

Installation existante

### Compteur

Etat du compteur

Ouvert

Numéro de compteur

98924707

### Description générale et caractéristiques

Type de gaz

Gaz naturel

Pression de service

20 mbar

Plans de l'installation

Longueur des canalisations (m)

23

Canalisation

Acier (Brasage fort)

Acier (A compression)

Acier (3 pièces)

Cuivre (A compression)

Cuivre (A sertir)

Cuivre (Brasage fort)

### Appareils

Marque

Modèle

Pn (kW)

Catégorie gaz

Non Communiqué

Gazinière

10

IIE+3+

Vaillant

TurboMAG 145/1 T

23

I2E(S)B

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

## Examen

Contrôle visuel des parties visibles

OK

Essai d'étanchéité

OK

Test met:

Compteur

Gaz d'essai

Gaz combustible

Pression d'essai

Pression de service

Libellé

## Conclusion

**Conclusion : conforme**

Suite à l'examen, l'installation est déclarée **conforme** aux normes NBN B61-001, NBN B61-002 et NBN D51-003

Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant: Date du contrôle + 5 ans

Signature de l'agent-visiteur:

