

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTEE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE D'UN CONTROLE VOLONTAIRE

1.Nom demandeur : Delvaux Gary
Adresse : Rue Des Ecoles 141 4830
Limbourg

N° de rapport : geg9501g

Nom de l'inspecteur : Gielis Gerrit

N° de logement :

N° d'Affaire 15874/pc452

2.Organisme de contrôle : APRAGAZ a.s.b.l.

**3.Installation contrôlée: Adresse : : Rue Des Ecoles 141
4830 Limbourg**

Date :24/04/2024

L'habitant est : Locataire

« L'attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant ouverture du compteur en application de l'Arrête Royal du 28 juin 1971 » n'est pas présent

4.Caractéristiques de l'installation :

Checklist utilisée(s) HAF 1000 HAF 1003 HAF 2000
 Installation Neuve Nouvelles Partie d'installation Installation existante
Compteur : Classe Q_{max} 10m³/h Fabricant : Krom Schodder n°: 16082739 Index :00907
Pression de Service de l'installation intérieure : 21 mbar bar
Pression (s) de l'épreuve d'étanchéité : 21 mbar bar

Appareils d'utilisation :

Nombre	Type :	Marque :	Puissance nominale
1	A	Friac	4 Beke
2			
3			
4			

5.Remarques et/ou notes :

Néant

-

Choose an item.

6.Conclusion :

L'entièreté de l'installation examinée :

Est conforme aux prescriptions correspondantes (1) actuellement en vigueur et est techniquement sûr. L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et d'évacuation des produits de combustion.

Date : 24/04/2024

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle

