

Logement certifié


Rue : Rue Grande n°: 82 boîte :
CP : 7320 Localité : Bernissart
Certifié comme : **Maison unifamiliale**
Date de construction : Inconnue

Performance énergétique

La consommation théorique totale d'énergie primaire de ce logement est de **102 824 kWh/an**

Surface de plancher chauffé : **225 m²**

Consommation spécifique d'énergie primaire : **457 kWh/m².an**



Certificateur agréé n° CERTIF-P3-02666


Dénomination : JPB Energie SRL
Siège social : Rue Valère Letot
n° : 94
CP : 7050 Localité : Jurbise
Pays : Belgique

Le certificat PEB fournit des informations sur la performance énergétique d'améliorations qui peuvent y être apportées. Il est établi par un certificateur la visite du bâtiment.

Ce document est obligatoire en cas de vente & location. Il doit être disponible certains de ses indicateurs (classe énergétique, consommation théorique tc être mentionnés. Le certificat PEB doit être communiqué au candidat ac mentionnera cette formalité.

Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l'énergie de votre

Indicateurs spécifiques



Besoins en chaleur du logement

excessifs	élevés	moyens	faibles	minimes
-----------	--------	--------	---------	---------

Performance des installations de chauffage

médiocre	insuffisante	satisfaisante	bonne	excellente
----------	--------------	---------------	-------	------------

Performance des installations d'eau chaude sanitaire

médiocre	insuffisante	satisfaisante	bonne	excellente
----------	--------------	---------------	-------	------------

Système de ventilation

absent	très partiel	partiel	incomplet	complet
--------	--------------	---------	-----------	---------

Utilisation d'énergies renouvelables

sol. therm.	sol. photovolt.	biomasse	pompe à chaleur	cogénération
-------------	-----------------	----------	-----------------	--------------

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont conformes au protocole de collecte de données relatif à la certification PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole 14-déc-2023. Version du logiciel de calcul 4.0.4.