



N° 234-INS.P.



ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : TECTEO
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : à placer
N° comp : 2104995

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 121/2241

EAN code: N.C

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, etc.)

Plaats van het onderzoek : 48, rue Profondval 11000 Gemelle
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Lambinon
Propriétaire: Adres : idem

Installateur : Lambinon
Datum van het onderzoek : 03/12/2012
Date du contrôle : BTW / TVA :
Ik. / C.I. :
Inspecteur : D. MALARA

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison

Spanning : 230 Meter / bord verbinding : EXVB 4x10
Tension : Liaison compteur-tableau : Max. beveiliging : 63A
Protection max. :

Aardelektrode : PIQUET Isolatie : 0,95 Mohm
Electrode de terre : 16,1 Ohm Isolement : Aantal verdeelborden : 2
Nombre de tableaux :

Table with columns for Differential switches (Interrupteurs différentiels), Number of final circuits (Aantal eindstroombanen), and Test results (TestΔIn, 1.ΔIn, AREI / RGIE)

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques :
VISUM :
Datum/date :

Besluit / Conclusion section containing text about installation compliance and a table for test results (276bis AK, 274 AK, 276bis HK, 274 HK, etc.)

Rapp. EIs/EI1.1.04

NOTE : a) obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) obligation d'aviser immédiatement S.P.F. avant l'Emergie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Emergie préréposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.