



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rapport n°: 149660

- Bolebergen 2a bus 12, 9052 Gent
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



F 149660

Rési code: 12

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux: Installation: Propriétaire / gestionnaire:
Nom, Prénom: Adresse:
N° carte d'identité: P + Commune:
N°TVA: BE: Tél.:

Bases de l'examen: Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)

Art 270: mise en usage, modification, extension, mobile, temporaire
Art 271: périodique, contrôle
Art 276: renforcement, Art 276bis: vente d'une unité d'habitation
Art 86, 87, 88, 271bis, 278, Unité d'habitation, Unité de travail domestique, Parties communes, Unité de travail

Données générales de l'installation électrique:

EAN, Compt. kWh n°, Index jour, nuit, Protection branchement (A), Conçue pour UN, Courant nominal maximum (A), Câble d'alimentation tableau principal, Dispositif diff. gén., Nombre de tableaux, Nombre de circuits terminaux

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

Contacts dir., Contacts indir., Montage, Appareils, Matériel, >/section, Schémas, Contrôle bcl de défaut
Résistance de dispersion de la prise de terre, Isolation général, Continuité de terre, Test dispositif diff.
Le dispositif différentiel général: était plombé, a été plombé, n'a pas été plombé, ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions Nouvelle installation: Néant
Infractions Installation existante: Néant
Remarques: Néant
Visa GRD ou mandataire:

Conclusion(s):

La nouvelle installation est conforme au RGIE.
L'installation existante est conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant par le même organisme de contrôle (*)

Agent visiteur:

Nom: Agent n°: Date: 11/02/2020

Pour le Directeur Général: Signature

Annexe(s):

Schéma(s) de position: Schéma(s) unifilaire(s):

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique...
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard...

rue du Trou du Renard N°2B
5377 Somme-Leuze

5377 Somme-Leuze




Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Descriptions des lignes

- A -éclairage garage/chambre 2
- B -éclairage ext/SAM
- C -éclairage hall/CH 1/cuisine/séjour/wc
- D -prises cave/hall
- E -prises chambre 2
- F -prises cuisine
- G -boiler
- H -taque vitro
- I -salle de bain
- J -prises Ch1/lave vaiselle
- K -prise cave
- L -prises séjour
- M -écl/pr garage/ali ext/prises chambre 1
- N -lave linge
- O -séchoir
- P -
- Q -
- R -
- S -
- T -
- U -
- V -
- W -
- X -
- Y -
- Z -

2/2



Organisme agréé .. / .. / 2020	Propriétaire EAN ?	Le responsable 4/02/2020	 ETS FRAIPONT MARC ELECTRICITÉ GÉNÉRALE Gsm 0475 977 249 Somme-Leuze Tél - Fax 086/32 30 85
(Blank space)		(Blank space)	

