

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	135/2018/1/17/10	Datum van bezoek: Date de visite:	17/01/2018
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:			IK: CI:
Distributenetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	6306246 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue du Monténégro 174 - 1190 BRUXELLES (FOREST)		
Eigenaar: Propriétaire:			
Installateur:	bestaande installatie	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/APPB (Contrôle périodique de 8 app. à la même adresse)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 271
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement gelijkvloers links		
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	3x230V		Max. beveiliging / Protection max.: 40A
Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	3 x 6 mm²		VOB
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	13.9 Ohm	Isolatie / Isolement: 0.63 MOhm
Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	2		
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 9		
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux
40A	300mA	A/s	algemeen
40A	30mA	A/s	voor alle kringen
Test Δ In	1.Δ In	AREI/RGIE	
OK	OK	271	
OK	OK	271	
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	NOK	Rechtsbreksee aanraking: Contact direct:	NOK
Onrechtsbreksee aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK
Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	OK		

Inbreuken / Infractions:

E1: De kringen zijn niet of onjuist gemerkt / E1: Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués -
E3: Rechtsbreksee aanraking is mogelijk / E3: Contact direct est possible -
E4: Er zijn geen kalibreerementen geplaatst of deze zijn niet in functie van de draadsectie / E4: Absence d'éléments de calibrage ou inadaptes en fonction des section des canalisations - Kast 2
F2: Er is geen reglementaire kleurcode gebruikt / F2: Il n'y a pas de code de couleurs réglementaire utilisé - geel/groen als fasegeleider.
F7: Installatie draad niet beschermd of niet reglementair / F7: Conducteur d'installation non protégé ou pas réglementaire -
I2: Directe aanraking mogelijk / I2: Contact direct possible -
J1: Eéndraadschema niet aanwezig / J1: Le schema unifilaire n'est pas présent -
J2: Situatieschets niet aanwezig / J2: Le schéma de position n'est pas présent -

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

www.electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.663

BIC-adres: KREDBEBB

BIC-adres: GKCCBEBB

info@electro-test.be

135/2018/1/17/10

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreiding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken. / Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions.

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle:

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtreidingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtreidingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtreidingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.
Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

135/2018/1/17/10